

Paskaidrojuma raksts.

1. Vispārējā informācija.

Projekts izstrādāts pēc **Ventspils brīvostas pārvaldes** pasūtījuma.

Projektā paredzēts izbūvēt ārējos apgaismojuma tīklus būvobjektam **“Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī”**.

2. Apgaismojuma tīkli.

- ✓ Blakus esošajam apgaismojuma balstam uzstādīt sadali KS-I-04 un pieslēgt esošo kabeli AXMK 4x35 un projektējamo kabeli AXMK 4x16.
- ✓ Esošo apgaismojuma balstu iekarot no sadales KS-I-04 ar AXMK 4x35 kabeli (skat. shēmu ELT-2).
- ✓ Uzstādīt astoņmetrīgus cinkotus metāla apgaismojuma balstus ar SGS 102 tipa gaismekļiem un 100W nātrija spuldzēm.
- ✓ Paredzēt 2xDVK 160 rezerves caurules zem projektējamās iebrauktuves.
- ✓ Projektā norādītajā vietā kabeli aizsargāt ar DVR-50 aizsargcauruli.

3. Kabeļu guldīšanas nosacījumi.

- ✓ Projektā paredzētajās vietās kabeļus aizsargāt aizsargcaurulēs.
- ✓ Kabeļu šķērsojumu (skat. A,B,C,E un K griezumos) un piekļāvumu vietās tuvāk par 1m rokot tranšeju neizmantojot mehāniskas ierīces.
- ✓ Kabeļu guldīšanas dziļums zaļajā zonā 0.7m, bet zem iebrauktuvēm 1.0m no zemes virsmas līmeņa.
- ✓ Esošo 10kV kabeli projektējamā grāvja vietā aizsargāt ar diviem tērauda profiliem (skat. ELT-1 lapā).

Jautājumos, kas saistīti ar projekta realizācijas tehnisko pusi, lūdzu zvanīt uz SIA “Energoprojekts” pa tālr. 63632032.

Sastādīja

G.Bandenieks