



Latvijas Republika
VENTSPILS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
“KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Užavas 8, VENTSPILS LV-3600, tālrunis 3624269, fakss 3626379; e-pasts kom.parvalde@ventspils.gov.lv

Ventspilī

2012.gada 20.martā Nr. 1-26/ ⁵⁹¹
15.03.2012., Nr.-3-8.1/423-5

Ventspils brīvostas pārvalde
Pārvaldnieka vietniekam A.Mazalim

Par elektroapgādes izbūves projektēšanu
nekustamam īpašumam Kaiju ielā 9, Ventspilī

1. Izstrādājot būvprojektu ievērot 28.12.2004. MK noteikumus Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciematos un lauku teritorijās.
2. Respektēt Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļas plānošanas un arhitektūras uzdevuma (12.03.2012., Nr.68) nosacījumus.
3. Ja ģeoloģiskā izpēte uzrāda mālainas grunts sastāvu, tad paredzēt grunts nomaiņu tranšejās.
4. Projektējot kabeltrases izbūvi zem ietvēm un brauktuvmēm, seguma kvalitatīvai atjaunošanai paredzēt segumu atjaunot tranšejas katrā pusē 1 m robežās.
5. Elektrokabeļu izbūvi ielas šķērsojuma vietās paredzēt tikai ar caurduršanas metodi.
6. Paredzēt atjaunot bojātos zālienus ar auglīgu melnzemes kārtu 10 cm un jauna zālāja sēšanu.
7. Paredzēt esošo inženierkomunikāciju aizsardzību.
8. Projekta rasējumos parādīt atjaunojamo segumu zonas un projektā uzrādīt atjaunojamā seguma konstruktīvo griezumumu.
9. Būvprojektā norādīt liekās grunts apjomus, kurus paredzēt transportēt uz slēpošanas kalnu, pirms tam noslēdzot līgumu ar P/i „Komunālā pārvalde”
10. Saskaņot ar Ventspils pašvaldības iestādi „Komunālā pārvalde” tehnisko projektu.

Direktors

A.Kausenieks