

SIA Lattelecom  
Vienotais reģ. nr. 40003052786  
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011  
Tālr.: +371 67055000  
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv  
www.lattelecom.lv



**TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.6-2/36/257**

Ventspils

**Datums:** 27.03.2012. **Pamatojums:** Pieteikums 37.6-1/36/257 26.03.2012

**Pieprasītājs:** **Ventspils brīvosta pārvalde** **Kontakttālrunis:** 63602308  
Jāņa iela 19. Ventspils, LV-3601 V.Bursakovka

**Zemes kadastra Nr.** 2700 027 0203; 2700 033 0149; 2700 033 0151; 2700 033 0167; 2700 033 0158; 2700 033 0210; 2700 030 0119; 2700 030 0118.

**Objekta adrese:** Kaiju iela 9 līdž, Ventspilī.

**Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:**

**Elektroapgādes kabellīnijas izbūve, projekta izstrāde.**

**TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS**

**Paskaidrojums:** Zemes gabalos, kur paredzēta kabellīnijas izbūve elektroapgādes pieslēguma nodrošināšanai nekustamam īpašumam Kaiju ielā 9 Ventspilī, ir SIA Lattelecom piederošas elektroniskās sakaru komunikācijas (maģistrālais optiskais kabelis gruntī Talsu ielā).

**Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:**

1.	Atbilstoši Aizsargjoslu likuma un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām – projektā paredzēt SIA Lattelecom esošo sakaru komunikāciju saglabāšanu un aizsardzību. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas, izsaukt pārstāvi no SIA Lattelecom (tālr. 63624424).
2.	Izstrādājot projektu ievērot Latvijas valsts Likumu par Aizsargjoslām 14.pantu „Aizsargjoslas par sakaru līnijām” 1.pantu ar 1.apakšpunktu.
3.	Šķērsojuma vietās ar apakšzemes telekomunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus, nodrošinot aizsardzību esošajai sakaru apakšzemes kabeļu saimniecībai.
4.	Ja esošo elektronisko sakaru komunikāciju drošība un saglabāšana vidēja sprieguma kabeltrase izbūves darbu gaitā nav iespējama, tad ir jāizstrādā tehniskais projekts par esošo sakaru komunikāciju pārbūvēšanu. Tādā gadījumā objekta tehniskais projekts tiks saskaņots tikai tad, ja pasūtītājs par telekomunikāciju pārbūvēšanu noslēgs vienošanos ar SIA Lattelecom (Rīga, Dzirnavu iela 105, tālr. 67324266).
5.	<u>Tikla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA Lattelecom grupas uzņēmumam SIA Citrus Solutions.</u>
6.	TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama Ventspilī, Jūras ielā 9, tālr. 63624424.

**Piezīmes:**

**Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:**

1. SIA „Lattelecom” RBAD TILAN Reģionālo līniju inspektoru grupa Jūras ielā 9, Ventspilī, 2.stāvā tālr. 63624424 nododot projekta eksemplāru.

**Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama**

Tehniskos noteikumus sagatavoja  
SIA Lattelecom:  
SIA Lattelecom, amats, tālrunis:

**Datums:**  
**Paraksts:**

V.Prusakovs

RBAD TILAN Reģionālo līniju uzraudzības inspektoram  
tālrunis: 26513789

27.03.2012  
V. Prusakovs

