



Akciju sabiedrība "Latvijas elektriskie tīkli"
Uzņ. reģ. Nr. 40103379313
Dārziema iela 86, Rīga, LV-1073, Latvija
Tālr. (+371) 67725509, fakss (+371) 67725211

Rīgā
26.03.2012. Nr. 202100-07-425
Uz 2012. gada 15. marta vēstuli
Nr.A/TN/DP-8.1/423-9

VENTSPILS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE,
Jāņa iela 19, Ventspils,
LV-3601

Par tehniskajiem noteikumiem

Atbildot uz Jūsu vēstuli par projekta izstrādes tehnisko noteikumu izsniegšanu objektam „Elektroapgādes kabeļlīnijas izbūve elektroapgādes pieslēguma nostiprināšanai nekustamam īpašumam Kaiju ielā 9, Ventspilī”, AS "Latvijas elektriskie tīkli" informē, ka objekta izbūves vietā atrodas AS "Latvijas elektriskie tīkli" 110 kV elektropārvades līnija (EPL) Nr.261/262, 661/662.

Izstrādājot projektu, ievērot "Aizsargjoslu likuma" (1997.g.) 16., 35. un 45.panta; MK noteikumu Nr.1069 (28.12.2004.), Nr.982 (05.12.2006.) un elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasības, tai sk.:

1. Kabeļu līniju (KL) paralēlā izbūvē vai savstarpējā tuvinājumā ar 110 – 330 kV (GL) horizontālajam attālumam no (KL) līdz 110 kV – 330 kV (GL) sazemētām daļām vai zemētājiem jābūt ne mazākam par 2 metri;
2. Transformatorus, sadales, komercuzskaites sadales neizvietot 110 kV EPL aizsargjoslā;
3. Projektā paredzēt risinājumus, kas reāli izslēdz iespēju izmantot elektrolīniju aizsargjoslu atklātām materiālu noliktavām un transporta stāvvietām (laukumiem);
4. Savstarpējos elektrolīniju un citu inženierkomunikāciju šķērsojumos tās izvietot MK noteikumos Nr.1069 paredzētajā attālumā;
5. Ēkas, būves un ugunsdzēsības hidrants, ceļu apgaismes balstus, sabiedriskā transporta pieturvietas novietot ārpus (EPL) aizsargjoslas;
6. Projektā paredzēt būvdarbu veikšanas projekta izstrādāšanu un tā saskaņošanu ar AS "Latvijas elektriskie tīkli" darbiem ar celšanas mehānismiem tuvāk par 30 metriem no elektrolīniju malējiem vadiem;
7. Paredzēt piebraukšanas iespējas 110 kV elektrolīniju balstiem ar mehānismiem (autoceltņi, pacelāji u. c.) ekspluatācijas un remonta darbu veikšanai;
8. Pirms atzinuma par objekta pieņemšanu ekspluatācijā iesniegt AS „Latvijas elektriskie tīkli” izpildzīmējumu.



PVN maksātāja Nr. LV40103379313
AS "SEB banka"
Kods UNLALV2X
Konts LV86 UNLA 0050 0166 3664 6

Ventspils brīvostas pārvalde

29.03.2012

Indekss: A/DP- 7/552

Izstrādāto projektu saskaņot AS "Latvijas elektriskie tīkli".
Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu no to izdošanas datuma.

Valdes priekšsēdētājs



Guntis Stafeckis

Mārtiņš Bisenieks 67725371