

2012. gada 23. aprīlī  
Ventspilī

Ventspils brīvostas pārvaldei

Nr. 37

*Tehniskie noteikumi*

Izstrādājot projektu „Elektroapgādes kabeļlīnijas izbūve elektroapgādes nodrošināšanai nekustamajā īpašumā Kaiju ielā 9, Ventspilī” no 161. apakšstacijas Naftas ielā 11:

1. Paredzēt releju aizsardzības iestatījumu aprēķināšanu un ieregulēšanu;
2. Transformatoru punktā paredzēt slēdžus ar distances vadības iespējām;
3. Paredzēt papildus atejošos slēdžus;
4. Paralēli spēka kabeļiem paredzēt optisko kabeļu distances vadības un centralizētās uzskaites nodrošināšanai.

SIA ”Vats” valdes loceklis



A.Komisars