


Objekta un lapu izvietojuma shēma



PIEZĪMES:

1. Lielā prospektā nepāra numuru pusē izmantot esošie cinkotie apgaismojuma balsti. Esošie metāla krāsotie balsti nomainīt uz jauniem cinkotiem metāla balstiem H-8m ar SGS-102 gaismekli ar 150W spuldzi.
2. Ielas nepāra numuru pusē izveidotā jaunā apgaismojuma kabeliņija ar AXMK-1-4x35 kabeli.
3. Projektējamo apgaismojuma līniju pļeslē pie esošās apgaismojuma sadāles un Lielas prospekta un Lāčplēša ielas krustojumā.
4. Ielas pāra numuru pusē esošie metāla krāsotie balsti nomainīt uz jauniem cinkotiem metāla balstiem H-8m ar SGS-102 gaismekli ar 150W spuldzi.
5. Ielas pāra numuru pusē posmā no Vidumupītes tilta līdz Lielais prospekts 26 izveidotā jaunā apgaismojuma kabeliņija ar AXMK-1-4x35 kabeli un uzstādīt divi jaunie cinkotie metāla balsti H-8m ar SGS-102 gaismekli ar 150W spuldzi.
6. Kabeli gūdiņi ar rakšanas paņēmieniem gūdot to 0,7 m dziļumā zaļā zonā, zem ceļiem, ietvēm un iebraucējajiem ceļiem 1m dziļumā ievēkot to aizsargcauruli.
7. Pielūnījums kokiem, kas maz āķi par 2 m tranšēju rakt bez mehāniskiem saudzējoč koku saknes.

Pieņemtie apzīmējumi:

- projektējama apgaismojuma balsts H-8m ar gaismekli SGS-102 150W
- esošais apgaismojuma balsts H-8m ar gaismekli SGS-102 150W
- projektējama gaismeklis - projektoris 1x35W
- projektējama apgaismojuma kabelis aizsargcaurulē EVOCAB FLEX 75

Pasūtītājs:		Objekts:	
Uzdevs iela 8, Ventspils, Ventspils novads, LV-3601		Lielā prospekta renovācija posmā no Lāčplēša ielas līdz Brīvības ielai, Ventspils	
		Adrese:	
		Lielais prospekts, Ventspils	
		Lapas nosaukums:	
		Proj. Lielā prospekta apgaismojuma tīklu plans	
		Līguma n.: KP 20120734-502P	
		Atļau n.: KP 20120734-502P	
		M 1:250	
		Stadija	
		Lapas	
		Ras. Nr.	
		TIP	



Rīga, Kaļķiemes iela 22a
Tālrunis: +371 67322333
Fakss: +371 67823366

©All rights reserved
@Izmantojums saskaņā ar autorizāciju likumu