

Izurbts:	01.03.2012.				URB-	4	Absolūtā atzīme:		2.8	m
Geol. indekss	Slāņa Nr.	Slāņa pamatnes		Slāņa biezums, m	Urbuma griezumā		Grunšu apraksts	Pazemes ūdens		
		dziļ., m	absol. atz.					piešķirtais	nosaukums	
tQ.	1	0.35	2.45	0.35		Kūdraina augene				
	2	0.90	1.90	0.55		Sabērta pelēcīga smalka smiltis ar kļēģu lauskām				
mQ.						Vidēji rupja smiltis, gaiši brūna, vidēji blīva	2.3	2.3		
	5	2.60	0.20	1.70		Granšaina smiltis ar oļiem				
	6	4.00	-1.20	1.40						

FIZIKĀL-MEHĀNISKO ĪPAŠĪBU SKAITLISKIE RĀDĪTĀJI

Slāņa Nr.	Grunts apraksts	Blīvums ρ_s , g/cm³	Porainības koeficients e	Filtrācijas koeficients K_f , m/dnn	Normatīvie			
					Saistītais koeficients C_α , kPa	Iekšējais berzes leņķis ϕ°	Deformācijas modulis E_s , MPa	Aprēķina pretestība R_s , kPa
1	Augene, vietām kūdraina	1.85	-	-	-	-°	-	-
2	Sabērta smalka smiltis ar būvgružiem: kļēģiem, kļēģu lauskām, sapuvušiem kokiem u.c.	1.60-1.70	-	-	-	-°	-	-
3	Sabērta smiltis, grants, oļi	2.00	-	-	-	-°	-	200
4	Smalka smiltis ar oļiem, vidēji rupjas smiltis starpkārtām, vidēji blīva, mitra līdz ūdenspiesātinātai	1.70-1.90	0.70-0.75	2-4	1-2	30°-33°	13-21	200
5	Vidēji rupja smiltis ar granti, oļiem, vidēji blīva, mitra līdz ūdenspiesātinātai	1.80-1.95	0.65-0.70	2-5	1	34°	25	300
6	Granšaina smiltis ar oļiem, ūdenspiesātināta	2.10	0.55	>5	-	38°	35	350

Pasūtītājs:				SIA "Inženiertehniskie projekti" Reģistrācijas Nr. 51203015571		Rūpniecības iela 12b, Ventspils, LV-3601 Tālrunis: +371 63625979 Fakss: +371 63624479	
Projektētājs: Projektēšanas konsultatīvā firma - akciju sabiedrība CELUPROJEKTS				AS "Ceļuprojekts" Reģistrācijas Nr. 40003026637 Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R		Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024 Tālrunis: 67840580 Fakss: 67840581 cp@celuprojekts.lv	
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekts: Projektējamā autoostāvvieta Krišjāņa Valdemāra ielā 24, Ventspilī		Pasūtījuma Nr. -	
Nodabes vad.	J. Rozītis		03.2012.			Arhīva reģ. Nr. G-2092	
Pārbaudīja	A. Zālītis		03.2012.	Būvprojekta daļa: Geotehniskā izpēte		Rasējuma Nr. ĢI-1	
Izstrādāja	I. Siliņa		03.2012.			Stadija	Rasējuma marka
				Rasējums: Urbumu griezumā un grunšu īpašības		TP	ĢI
							Lapa / Lapas
							1/1