

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas
teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām
zonām 2014.gadā- Lielā prospekta renovācija posmā
no Lāčplēša ielas līdz Brīvības ielai, Ventspilī”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2014/93 KF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1

Ventspils, 2014.gads

Skaidrojumi Nr.1

Jautājums:

Saistībā ar Nolikuma pielikumu Nr.8 „Būvdarbu apjomi” ELT daļas materiālu – gaismekli. Konkursa tāmē ir norādīts gaismeklis LED 120W – 14 gab., bet projektā SGS 102 150W. Lūdzam precizēt gaismekļa veidu.

Atbilde:

Jāparedz LED 120W – 14 gab. (modelis Cree XSP2L IP66 Series vai analogs).