

APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2014.gada 7.jūlija
Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Ventspils ostas Ventas upes kanāla
krasta stabilitātes nostiprināšana”
iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2014/80KF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.5

Ventspils, 2014.gads

Skaidrojumi Nr.5

1.jautājums.

Izskatot atklāta konkursa Ventspils ostas Ventas upes kanāla krasta stabilitātes nostiprināšana” (VBOP 2014/80KF) „UKT” sadaļu, radās jautājumi par materiālu aizvietošanu – „tekne V300s” un „tekne V400s”.

Vai var izmantot cita ražotāja produkciju?

Atbilde.

Lūdzam skatīt tehniskā specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums) 5.1. punktā noteikto.

2.jautājums.

Vai projektā var tikt lietota betona tekne, kas ir armēta ar poliolefīnu, F900 slodzes klase, kas ir kvalitātes ziņā labāka par projektā paredzēto produktu un atbilst EN1433 standartiem?

Atbilde.

Jā, var izmantot.

3.jautājums.

Vai projektā var tikt lietota EN-GJS-500-7 kaļama čuguna reste, F900 slodzes klase, kas ir kvalitātes ziņā labāka par projektā paredzēto produktu un atbilst EN1433 standartiem?

Atbilde.

Jā, var izmantot.

4.jautājums.

Konkursa Nolikumā ir norādīts:

p.51.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj sekojoši dokumenti:

p.51.10. Pilnībā aizpildītas būvdarbu tāmju veidlapas saskaņā ar šī nolikumā pielikumu Nr.8 un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Šī nolikuma pielikuma Nr.8. Kopsavilkuma forma atbilst LBN 501-06, pielikumam Nr.6, kur izmaksas ir izvērstā veidā (darba alga, materiāli, mehānismi). Šī nolikuma pielikuma Nr. 8. Lokālās tāmes forma arī atbilst LBN 501-06, pielikumamNr.8, kur vienības izmaksas nav izvērstā veidā.

LBN 501-06 pielikums Nr.5 paredz lokālās tāmes formu ar vienības izmaksām izvērstā veidā, bet šī forma neatbilst Konkursa nolikuma prasībām (8.pielikums).

Lūdzam apstiprināt, ka minētās lokālās tāmes Pasūtītājam var iesniegt neizvērstā veidā, saskaņā ar Nolikuma 8.pielikumu.

Atbilde.

Lūdzam skatīt Nolikuma grozījumi Nr.2.

5.jautājums.

Lūdzam norādīt maksimālo iespējamo slodzi ceļu pārvadam Maskavas ielā, sakarā ar celtniecības tehnikas pārvešanu uz objektu.

Atbilde.

Atļautā slodze saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem Nr.15 (2.pielikums).

6.jautājums.

Iepirkuma “Ventas ostas Ventas upes kanāla krasta stabilitātes nostiprināšana” tehniskā projekta specifikācijās UK sadaļā ir norādītas lietuss novadīšanas sistēmas- plastbetona teknes (B=300,H=460, L=150m; B=400, H=480, L=54m). Režģis- E600 slodzei.

Vai Pretendents var piedāvāt- polimērbetona (plastbetona) teknes (B=300,H=490, L=150m; B=400, H=465, L=54m). Režģis- ne mazāka kā E600 slodzei. Abas kanālu sistēmas ir paredzētas līdz F900 slodzes klasei (izturīgāki nekā prasīts). Pielikumā sistēmas kanālu tehniskie parametri.

Atbilde.

Tāda tekne neatbilst. Sākotnējai teknei B=300, H=490 apakšas atzīme ir zemāka par teknes B=400, H=465 apakšas atzīmi.

