



Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS DOME
ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTBŪVNICĪBAS NODAĻA
Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, tālrunis 63601162, fakss 63601118, e-pasts: apn@ventspils.lv

Ventspilī

18.09.2013. Nr.9-14/2633

SIA „Projekts 3”

Kopija: **P/i „Komunālā pārvalde”**

Par objekta „Jēkaba ielas rekonstrukcija posmā no Ganību ielas līdz Bebru ielai, Ventspilī” tehniskā projekta akceptēšanu

Domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā (turpmāk APN) ir izskatīts 22.08.2013. iesniegtais objekta „Jēkaba ielas rekonstrukcija posmā no Ganību ielas līdz Bebru ielai, Ventspilī” tehniskais projekts, kā rezultātā tas **netiek akceptēts**.

Līdz tehniskā projekta iesniegšanai atkārtotai izskatīšanai, lūdzam novērst APN speciālistu izteiktās piezīmes (skat. pielikumu).

Pielikumā:

- Saskaņošanas – akceptēšanas lapa ar pielikumu uz 2 lp.

Šo nodaļas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās, griežoties ar atbilstošu iesniegumu Domē, adresējot to Domes izpilddirektoram.

Arhitektūras un pilsētbūvniecības
nodaļas vadītāja vietniece

I. Kukite 
63601163



E. Zaharova

Piezīmes skatīt uz atsevišķas lapp.

Arhitekts infrastruktūras attīstības
jautājumos

Iveta Kukite
Iveta Kukite

2013. gada "18" septembris

APN vadītāja vietnieks

Iveta Vanaga

APN vadītāja vietniece
infrastruktūras jautājumos

Iveta Vanaga
Iveta Vanaga
2013. gada "18" septembris

APN tīklu inženieris

Nav skatīts:

- 1) CD-02 lapās 2/4 un 3/4 Jēkaba ielas posmā no Jēkaba 62 – Kārklū ielai maģistrālais ūdensvads nav iezīmēts;
- 2) Ū1 garenprofila plānā atzars P-07 apzīmēts kā P-05;
- 3) Ū1 garenprofila plānā atzars P-22 apzīmēts kā P-24;
- 4) K1 garenprofila plānā aka K1-05 apzīmēta kā K1-04 – nepieciešams koriģēt;
- 5) ŪKT/LKT daļas plānā divas akas ir ar apzīmējumu K1-05;
- 6) ŪKT/LKT daļas plānā gūlija G-04B plānā apzīmēta kā K2-04B;
- 7) K2 un Dr1 garenprofila plānā gūlija G-05A apzīmēta kā G-04A;

**8) Izbūvējot Jēkaba ielas posmu, visā tā garumā abās
brauktuves pusēs, paredzēt divas rezerves caurules
paralēli ielai;**


APN tīklu inženieris

Andris Žeimunds
Andris Žeimunds

2013. gada "05" septembris

APN arhitektes infrastruktūras
attīstības jautājumos I. Kukites piezīmes

- 1) Zaļajā zonā pie Ganību ielas paredzēt atpūtas vietas ierīkošanu, ar soliņiem un stādījumiem, atkritumu urnu paredzēt izvietot attālināti no soliņiem (būvprojektā norādāms gan soliņu, gan atkritumu urnas risinājums).
- 2) 4 apgaismojuma balstus, kas atrodas ielas nepāra numuru pusē paredzēt pārcelt ielas otrā pusē.
- 3) Visas iebrauktuves, kuras paredzēts izbūvēt bruģakmens segumā (izņemot iebrauktuvei uz nekustamo īpašumu Jēkaba ielā 47, Ventspilī, kam segumu paredzēt atjaunot analogā risinājumā šobrīd dabā esošajam) paredzēt no **brūna „Nostalith” bruģakmens**, analogā risinājumā, kā jau ir izbūvētas iebrauktuves Jēkaba ielas posmā no Zvaigžņu līdz bebru ielai.
- 4) Koriģēt lapā CD-06 ietves, iebrauktuvi un brauktuves bruģa krāsas toni no sarkanbrūns uz **brūns**.
- 5) Pk 2+50 iebrauktuvi paredzēt bruģakmens segumā.

Arhitekts infrastruktūras attīstības jautājumos
 Iveta Kukite
2013. gada "18" septembris