Mx 1:250
My 1:50
Urbums Nr.4
4.50
Asfalts, šķembas
Dolomīta šķembas
Šķembu smilts maisījums
Uzb.gr, grantaina smilts
Pārrakta grunts-mālsmilts
1:1
Mālsmilts ar putekļainas smilts sārpkārtām
Minerālās dūņas, slēpti plūstošas
Smilšmāls, pelēks plūstošs
GŪL 3.40
Urbums Nr.5
4.30
Asfalts, šķembas
Šķembu smilts maisījums
Uzb.gr, grantaina smilts
1:1
Mālsmilts ar organikas piejaukumu 3-5%
Putekļaina smilts ar smilšmāla sārpkārtām
Smilšmāls, zilganpelēks plūstošs ar putekļainas smilts sārpkārtām
Minerālās dūņas, kūdrainas slēpti plūstošas
Smilšmāls, pelēks plūstošs
GŪL 3.20
Urbums Nr.6
4.50
Asfalts, šķembas
Dolomīta šķembas
Uzb.gr, putekļaina smilts
Pārrakta grunts-mālsmilts
1:1
Mālsmilts ar putekļainas smilts sārpkārtām
Minerālās dūņas, kūdrainas, slēpti plūstošas
Smilšmāls, pelēks plūstošs
GŪL 3.40
Urbums Nr.7
4.30
Asfalts, šķembas
Uzb.gr, grantaina smilts
Pārrakta grunts-mālsmilts
1:1.5
Putekļaina smilts ar mālsmilts sārpkārtām
Minerālās dūņas, kūdrainas slēpti plūstošas
Smilšmāls, pelēks plūstošs
GŪL 3.15
Gūļa ar nogāžu.lu G-09B
ŪI ø110
Aizbēzmis
Dr1-102
K2 ø200
K1 ø160
ŪI ø32
Gūļa ar nogāžu.lu G-12B
Dr1-103
Gūļa ar nogāžu.lu G-13B
K1 ø200
Dr1-104
Dr1-105
Gūļa ar nogāžu.lu G-15B
Lietus ūdenskanalizācijas apzīmējumi:
E - ekshaustgāzes kanalizācijas(spiedvads, augstspiedvads)
SS - vispārīgas kanalizācijas
G - gāzeszvedošā(spiedvada, notīga spiedvada)
K - sadzīves kanalizācija
SPK - sadzīves kanalizācijas spiedvads
LK - lietus ūdens kanalizācija
Ū - ūdensvads
* esošās ūdenssaimniecības(kanalizācijas un kabeļu) virsmas atzīmes precizēt dabā
Proj. kanalizācijas tekņes atzīme [m]
Proj. ūdensvada caurules augšas atzīme [m]
Projektējamā zemes virsmas atzīme [m]
Esošā zemes virsmas atzīme [m]
Caurulvada materiāls, stiprības klase[T], spiediena klase[PN], diametrs D[mm], uc.
Drenāža PEH T8 De110
Pamatne[cm]
Bilētēta smilts 15cm
Krituma i‰ Garums L[m]
Attālumi, [m]
24.30
46.30
26.50
38.00
Punktu vai akas Nr., diametrs D[mm]
G-09B Φ400
Dr1-102
Dr1-103
G-12B Φ400
G-13B Φ400
Dr1-104
Dr1-105
G-15B Φ400
Pasūtītājs: Ventspils pilsētas p/i "Komunālā pārvalde"
Projektētājs: PROJEKTS 3
Projekta Nr. KP2012/080A-SAP
Dr1 Tīklu garenprofils
Jēkaba ielas rekonstrukcija posmā no Gaitiņa ielas līdz Bebru ielai, Ventspilī
Rasējuma Nr. 1
Lapu sk. 1/1
Skalējs TP
Mērogs 1:50/250
Arhīva Nr. 50-12
Datums 08.2013
Izstrādāja A.Ušteins
Pārbaudīja A.Ušteins
Apstiprināja A.Ušteins
Sertifikāts Nr. 04-0017
Piezīmes.
1.Caurulvads atrādāts vietu saistīt lapā SATURS-02.
2.Pirms caurulvada ierīkošanas esošās inženiertīklu organizācijas pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu un skaidrības, vietēji gāzvados un pazīmes kabeļiem atzarēšanas noteikumus.
3.Caurulvadu nogulšņu pieskaites precizēt būvniecības laikā.
4.Caurulvadu montāžu veikt saskaņā ar
5.Caurulvada izbūvi veikt atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām.