

Darba apspriede

Būvprojekta „Piebraucamā ceļa izbūve uz nekustamo īpašumu Fabrikas ielā 12, Ventspils” (turpmāk Būvprojekta) korekcijas (turpmāk Korekcijas).			
Datums:	19.06.2013.	Laiks:	11:00 – 11:15
Protokols Nr.2			
Vieta:	Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa (turpmāk APN), Jūras iela 36, Ventspils, LV- 3601		
DALĪBNIEKI:			
<i>Vārds, uzvārds</i>	<i>Amats</i>	<i>Uzņēmums</i>	<i>Tālrunis, e-pasts</i>
Māris Bože	Vadītājs	APN	63601162, maris.boze@ventspils.lv
Andris Kausenieks	Direktors	Ventspils pilsētas p/i. „Komunālā pārvalde”	andris.kausenieks@ventspils.lv
Māris Petrovskis	Tehniskās nodaļas vadītājs	Ventspils brīvostas pārvalde	636 02320, 28378787, maris.petrovskis@vbp.lv
Imants Baņķis	Valdes loceklis un būvprojekta vadītājs	SIA „SPI-Ventspils”	29511990, ventspils@spi.lv

Nr.	Risināmie jautājumi, problēmas un pieņemtie lēmumi
1.	<p>Pamatojoties uz tehniskiem un finansiāliem apsvērumiem, <i>Korekcijās</i> piebraucamajam ceļam uz nekustamo īpašumu Fabrikas ielā 12 noteikts:</p> <ol style="list-style-type: none">Ceļa brauktuve izbūvējama ar betona bruģakmens segumu (salīdzinājumā ar bitumenizētas virsmas apstrādes seguma izmaksas ir faktiski vienādas).Ceļa kopīgais platums - 5,0 m (analogi <i>Būvprojektam</i>):<ul style="list-style-type: none">4,5 m brauktuve ieskaitot neizceltas brauktuves apmales 100.22.15..2 x 0,25 m brauktuves grants šķembu nomales.Brauktuves segas konstrukcija:<ul style="list-style-type: none">Betona bruģakmens 8cmSīkšķembas 3cmŠķembas fr.0-45 25cmĢeotekstilsSālturīgais slānis 50cmCeļa segai šķērsdrenāža ar soli ~10m.Ceļa garenprofilu un šķērskritumu saglabāt, kā tika paredzēts <i>Būvprojektā</i>.Brauktuves segums pelēks UNI COLOC un 2 rindas gareniski dzeltens Nostalith paralēli brauktuves apmalei (atbilstoši <i>Būvprojektā</i> akceptētajam iebrauktuves segumam uz Fabrikas iela 12, analogs iebrauktuvei Fabrikas iela 4).

Apspriedes vadītājs: Imants Baņķis
(2014-06-19 11:00)

(paraksts)



SASKAŅOTS

Ventspils pilsētas domes
Arhitektūras un pilsētbūvniecības
nodaļas vadītājs **Māris Bože**

05.06.2014.