



Atļauju saņemšana "Energo SIA"
RĪGAS REģIONS
Vien. reģ. Nr. 40003357667
Rīgas iela 5b, Līdosta, LV-1001, Latvija
Tāl. (+371) 50200100, fakss (+371) 67110000, www.sia.energo.lv

Ventspilī
22.02.2012. Nr. 30R4E0-06.04/216
Uz 09.02.2012. Nr. A/TN/DP-8.1/215-6

Ventspils brīvostas pārvalde,
Jāņa iela 19, Ventspils,
LV3601, e-pasts
arnis.mazalis@vpb.lv

Par tehniskiem noteikumiem piebraucamā
ceļa izbūvei Fabrikas ielā 12, Ventspilī

Fabrikas ielā 12 un tās tuvumā, Ventspilī atrodas AS "Sadales tīkls" īpašumā un pārvaldībā esošas elektroietaisies un to aizsargjoslas. Informāciju par elektrotīklu atrašanās vietu var saņemt AS Sadales tīkls Rietumu reģiona Eksploatācijas daļas Ventspils nodaļā, Ventspilī, Zvaigžņu ielā 5.

Izstrādājot būvprojektus jāievēro sekojoši nosacījumi:

1. Ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu (pieņemts 1997. gada 5.februārī) 16.3, 35. un 45. pantu.
2. Esošam elektroietaisēm jābūt iezīmētām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas.
3. Inženierkomunikāciju izvietojumu plānam jāatbilst Ministru kabineta 2004. gada 28. decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciematos un lauku teritorijās".
4. Projektā seguma augstuma atzīmes saskaņot ar esošo kabeļu augstuma atzīmēm. Esošo kabeļu augstuma atzīmes projekta izstrādes gaitā precizēt dabā veicot kontrolrakumus.
5. Nodrošināt brīvu piekļūšanu jebkurā diennakts laikā AS "Sadales tīkls" īpašumā un pārvaldībā esošajām elektroietaisēm. Aizliegts aizkraut pievadceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem. (Aizsargjoslu likums 45.pants, punkts 1.1.). Jaunu žogu būvniecības gadījumā jānodrošina pieeju elektrisko tīklu būvēm (transformatora apakšstacijām, sadales punktiem) un līniju komutācijas (pārslēgšanas) punktiem.
6. Vietās, kurās projektējamās komunikācijas šķērsos esošos elektropārvades kabeļus, paredzēt tos papildus mehāniski aizsargāt, ievietojot caurulēs. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektu aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar elektroietaisies valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju).
7. Zemes rakšanas darbu izpildē elektropārvades pazemes kabeļu līniju aizsardzības joslā veikt saskaņā ar AS "Sadales tīkls" Rietumu reģiona Eksploatācijas Ventspils nodaļas izsniegtu rakšanas darbu saskaņojumu.
8. *Esošos kabeļus, kuri pēc projekta īstenošanas atvistos zem brauktuves paralēlā virzienā, iznest uz gājēju ceļiņu vai zaļo zonu.*
9. Ņemt vērā, ka pāri "Apvedtiltam" ir paredzēts kabeļu koridors pieciem vidējā sprieguma kabeļiem.
10. Pie Fabrikas ielas paredzēt piecas rezerves caurules d160. Pirms īpašuma

S A N E M T S

Ventspils brīvostas pārvalde

Datums: 22.02.2012

Indekss: A/DP- 8/322/

Fabrikas ielā 12 paredzēt divas rezerves caurules d160 un vienu d119.

11. Atsevišķos gadījumos, ja būves novietojums skar aizsargjoslu, un to nav iespējams izbūvēt citā vietā, ir iespējama elektropārvades līnijas pārvietošana vai pārbūve, ja iespējams atrast atbilstošu tehnisku risinājumu. Elektrisko tīklu objektu pārvietošanu vai pārbūvi pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem. (Enerģētikas likuma p.23.2. punkts, Aizsargjoslu likuma p.35.6.) Būvniecības ierosinātājam, lai pārvietotu (pārbūvētu) elektroapgādes objektu, ir jāorganizē pārvietošanas (pārbūves) projekta izstrāde un realizēšana, un tā jāveic līdz objekta būvdarbu sākumam, par ko jābūt norādei projektā un paskaidrojumu rakstā.

12. Ja nepieciešama elektrotīklu pārcelšana vai pārbūve, nepieciešams pieprasīt atsevišķus tehniskos noteikumus elektrotīklu pārbūvei.

13. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas saņemt S1 atzinumu par darbu veikšanu atbilstoši izsniegto noteikumu prasībām. LR MK 13.04.2009. noteikumi Nr. 299 „Noteikumi būvju pieņemšanai ekspluatācijā”.

14. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

15. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" RIK Ekspluatācijas daļas Ventspils nodaļu - Ventspilī, Zvaigžņu ielā 5. Pieņemšanas laiki: Pirmdien, Ceturtdien no 8:00 līdz 10:00.

Ekspluatācijas daļas vadītājs

Kristaps Kerve

Rolands Agafonovs 63610972



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Rietumu Eksploataācijas daļa

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Rīgas iela 56, Liepāja, LV-3401, Latvija

Tālr. 80200403, fakss (+371) 63410300, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

19.07.2013. Nr. 30EF40-06.04/796
Uz 15.07.2013. Nr. A/DP-8.1/1009

Ventspils brīvostas pārvalde,
Jāņa iela 19, Ventspils,
LV3601, e-pasts
arnis.mazalis@vpb.lv

Par tehniskiem noteikumiem kabeļu pārcelšanai
piebraucamā ceļā uz Fabrikas ielu 12, Ventspilī

Darām zināmu, ka neiebilstam pret esošo 10kV kabeļu līniju pārcelšanu
piebraucamajā ceļā uz Fabrika ielu 12, Ventspilī un piedāvājam iespējamo risinājumu.
Informējam Jūs par kārtību, kādā veicama elektroietaisies pārbūve:

1. Atrakt esošos kabeļus un kopā ar aizsargcaurulēm pārvietot projektējamās
brauktuves malā (aptuveni 2m no brauktuves).
2. Pārceltajiem kabeļiem TP9166 montēt jaunas gala apdares.
3. Par tehniskiem risinājumiem kabeļu pārvietošanai, konsultēties ar Ventspils nodaļas
meistaru Gintu Reinbergu tel.29348674.
4. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Rietumu Eksploataācijas daļas
Ventspils nodaļu - Ventspilī, Zvaigžņu ielā 5, Rietumu Kapitālieguldījumu daļas
Tīklu attīstības nodaļu- Ventspilī, Pils ielā 11 un Rietumu Kapitālieguldījumu daļu -
Liepājā, Rīgas ielā 56.

Informējam Jūs par kārtību, kādā veicama elektroietaisies pārvietošana:

- Jūs organizējat projekta izstrādi elektroietaišu pārvietošanai. AS "Sadales
tīkls" Kapitālieguldījumu daļas Tīklu attīstības nodaļas Ventspils meistaram Jums
jāiesniedz:

- Trīs projekta oriģināla eksemplāri papīra formā ar visiem saskaņā ar
likumdošanu nepieciešamajiem oriģinālajiem skaņojumiem un 1 digitāli (CD
formātā AUTOCAD 2006 vai agrākā versijā);

- Iesniegums par Jūsu izvēlēto montāžas organizāciju ar pielikumā pievienoto
montāžas darbu tāmi un izbūves grafiku;

- AS "Sadales tīkls" sagatavo Līgumu (starp Jums un AS "Sadales tīkls") par
elektroietaišu pārvietošanu;

- Pēc Līguma noslēgšanas un montāžas darbu apmaksas AS "Sadales tīkls"
slēdz līgumu ar Jūsu izvēlēto montāžas darbu veicēju.

- Elektroietaišu pārvietošanu apmaksā atbilstoši 03.09.1998. LR likuma
"Enerģētikas likums" 23.panta 2.daļas, nekustamā īpašuma īpašnieks (tehnisko
noteikumu prasītājs).

- Pēc būvniecības darbu pabeigšanas saņemt ST atzinumu par darbu veikšanu
atbilstoši izsniegto noteikumu prasībām. LR MK 13.04.2009. noteikumi Nr. 299
„Noteikumi būvju pieņemšanai ekspluatācijā”.

- Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

S A N E I T S

Ventspils brīvostas pārvaldē

Datums: 22.07.2013

Indekss: A/DP- 4/1133

● Pēc būvniecības darbu pabeigšanas saņemt ST atzinumu par darbu veikšanu atbilstoši izsniegto noteikumu prasībām. LR MK 13.04.2009. noteikumi Nr. 299 „Noteikumi būvju pieņemšanai ekspluatācijā”.

Elektroinženieris



Raivis Ģenerālis

Rolands Agafonovs 63610972