

APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2014.gada 23.jūlija
Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Ventspils ostas Ventas upes kanāla
krasta stabilitātes nostiprināšana”
iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2014/80KF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.8

Ventspils, 2014.gads

Skaidrojumi Nr.8

1.jautājums.

Lūdzam precizēt, vai izraktais materiāls jāparedz vest uz Saules ielu 143, Ventspilī, paredzot materiālu apstrādes izdevumus – 5,17 EUR/m³ (HR daļas izmaksu pozīcija Nr. 3.2. „Būvbedres izrakšana zemāk par seguma konstrukciju”).

Atbilde.

Jā, izraktais materiāls jāparedz vest uz Saules ielu 143, Ventspilī, paredzot materiālu apstrādes izdevumus – 5,17 EUR/m³ (ar PVN 21%).

2.jautājums.

Lūdzam precizēt prasības aizberamajam materiālam (HR daļas izmaksu pozīcija Nr. 3.3. „Būvbedres aizbēršana pēc atslodzes plātnes konstrukcijas izveidošanas”).

Atbilde.

Lūdzam skatīt Nolikuma grozījumus Nr.4.

3.jautājums.

Lūdzam precizēt šķembu materiāla prasības un izcelsmi (HR daļas izmaksu pozīcija Nr. 3.4. „Šķembu nobēršana (dolomīts) frakcija 40-70, h=25cm (pamatslānis); noblīvējot ar vibratoriem” un Nr. 3.5. „Šķembu nobēršana pamatslāņa virskārtas noķīlēšanai frakcija 0-20, h=2,5cm; noblīvējot ar veltni”).

Atbilde.

Lūdzam skatīt Nolikuma grozījumus Nr.4.

4.jautājums.

Lūdzam precizēt smilts slāņa materiāla prasības (HR daļas izmaksu pozīcija Nr. 3.6. „Smilts slāņa (rupjgraudaina) nobēršana”).

Atbilde.

Lūdzam skatīt Nolikuma grozījumus Nr.4.

5.jautājums.

Atbilstoši nolikuma 28.5.punkta Pretendentam jāatbilst šādām dalības nosacījumu prasībām: Pretendentam Latvijas un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) EUR.

Jautājums: Ja Pretendentam, kurš reģistrēts Latvijā, ir reģistrēta saimnieciskā darbība arī ārvalstīs, vai tam jāsniedz izziņas atbilstoši 28.5.punkta prasībām no kompetentām attiecīgo ārvalstu institūcijām par nodokļu parādu neesamību par tā filiālēm?

Atbilde.

Nē, par filiālēm, kas atrodas ārvalstīs, uzziņas atbilstoši 28.5.punkta prasībām nav jāsniedz.

6.jautājums.

Konkursa nolikuma rasējumu pielikumā „HR-3” norādīts, ka pāļu pamatnes plātne sadalīta 8 (astoņās) sekcijās, savukārt tāmes sadaļā „HR” pozīcijas Nr.5 „Atslodzes platformas izveidošana” norādītie apjomi 5.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5. un 5.2. apakšpozīcijās norādīti tikai 1 (vienai) sekcijai.

Jautājums: Vai pareizi saprotam, ka tāmes sadaļas „HR” pozīcijas Nr.5 vienas vienības izmaksas ir pozīcijas Nr.5 apakšpozīciju summa?

Atbilde.

Nē, tāmes sadaļā „HR” pozīcijā Nr.5. „Atslodzes platformas izveidošana” paredzēta uz visu apjomu (8 gb.), norādītie apjomi 5.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5. un 5.2. apakšpozīcijās norādīti 1 (vienai) sekcijai.

7.jautājums.

Izskatot atklāta konkursa „Ventspils ostas Ventas upes kanāla krasta stabilitātes nostiprināšana” (VBOP 2014 /80KF) „UKT” sadaļu, radās jautājumi par materiālu aizvietošanu – smilšu atdalītāju no dzelzsbetona elementiem d2000 ar lietderīgo augstumu 2,0m, naftas produktu separatoru EKS30 un paraugu ņemšanas aku.

- Vai var izmantot cita ražotāja smilšu atdalītāju?
- Vai projektā var lietot smilšu atdalītāju, kas atbilst tehniskā projekta apraksta 1.4.2 punktam, kā arī Eiropas standartiem EN 858 un EN 1825 un tas ir rūpnieciski izgatavots no betona C35/45 atbilstoši normatīviem EC 206, DIN 1045 un DIN 4281.
- Vai var izmantot cita ražotāja naftas produktu atdalītāju?
- Vai projektā var lietot naftas produktu atdalītāju, kas atbilst tehniskā projekta apraksta 1.4.2 punktam, kā arī Eiropas standartiem EN 858 un EN 1825 un tas ir rūpnieciski izgatavots no betona C35/45 atbilstoši normatīviem EC 206, DIN 1045 un DIN 4281.

Atbilde.

*Projektā minētie izstrādājumu un materiālu nosaukumi ir tikai norāde uz nepieciešamajām kvalitātes prasībām. Tos **var** nomainīt pret izstrādājumiem un materiāliem ar līdzīgu vai augstāku kvalitāti. Saskaņā ar tehniskā specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums) 5.1. punktā noteikto.*

7.jautājums.

Vai var aizvietot paraugu ņemšanas aku ar rūpnieciski iebūvētu paraugu ņemšanas vietu naftas produktu atdalītājā, kas atbilst Eiropas standartiem EN 858 un EN 1825 un ir rūpnieciski ražots no betona C35/45, kas atbilst standartiem EC 206, DIN 1045 un DIN 4281.

Atbilde.

Var aizvietot paraugu ņemšanas aku ar naftas produktu atdalītāju, jo šis risinājums saskaņots ar Ventspils reģionālo vides pārvaldi.

8.jautājums.

Iepazīstoties ar būvdarbu iepirkuma konkursa nolikumu, dokumentāciju un konkursa dokumentāciju un konkursa komisijas atbildēm, Pretendents lūdz Jūs sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

Projektā paredzēta pāļu pamatnes ierīkošana no „Fundex” urbpāļiem. Rasējumā HR-3 Piezīmju 1.punktā norādīts: ...aizliegta trieciena un (vai) vibrācijas metodes izmantošana pāļu iegremdēšanai.

Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai ir pieļaujams Pretendenta risinājums ar citiem bezvibrācijas urbtiem pāļiem? Vai Pasūtītājs šajā gadījumā nenoraidīs Pretendenta piedāvājumu, ja tajā būs paredzēti urbtie pāļi ar grunts izņemšanu no urbuma?

Atbilde.

Pasūtītājs nenoraidīs Pretendenta piedāvājumu gadījumā, ja tajā būs paredzēti citi pāļi analogiski Fundex tipa pāļiem – vietas bezvibrācijas urbpāļi bez grunts izņemšanas, ar gruntī paliekošo uzgali. Nav pieļaujams pāļu ierīkošana ar grunts izņemšanu.