

**TEHNISKIE NOTEIKUMI  
PROJEKTĒŠANAI**

**PASŪTĪTĀJS: Ventspils brīvostas pārvalde**

**OBJEKTS: „Ventspils brīvostas pietātnes Nr. 20, Kr. Valdemāra ielā  
8, Ventspilī”**

1. Ja realizējot projektu darba robežas šķērsos maģistrālo ūdensvadu DN400 mm, tad paredzēt maģistrālā ūdensvada rekonstrukciju Kr. Valdemāra ielā 8. Rekonstruējamo ūdensvadu izbūvēt no čuguna DN400 mm.
2. Projekta izstrādē ievērot LBN 222-99 un MK noteikumus Nr.833.
3. Projekta dokumentāciju saskaņot ar Pašvaldības SIA "ŪDEKA".
4. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no to izdošanas dienas.

Tehniskās daļas vadītājs

  
\_\_\_\_\_

V. Otomers

Sagatavoja:  
L. Krēslīņa  
636 07286