

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas
teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām
zonām 2015.gadā – Brīvības ielas pārbūve posmā no
Lielā prospekta līdz Latgales ielai, Ventspilī”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2015/73 KF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1

Ventspils, 2015.gads

Skaidrojumi Nr.1

1. jautājums:

Izskatot atklāta konkursa „Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2015.gadā – Brīvības ielas pārbūve posmā no Lielā prospekta līdz Latgales ielai, Ventspilī” materiālu specifikāciju „Lietus ūdens kanalizācijas tīkli” sadaļu, radās jautājumi par materiālu aizvietošanu. Produktu saraksts:

4.6	<i>Tekne Monoblock RD 100V D400 L=1,0m</i>	<i>gab</i>	<i>44</i>
4.7	<i>Tekne Monoblock RD 100V D400 L=0,5m</i>	<i>gab</i>	<i>1</i>
4.8	<i>Smilšu uztvērējs Monoblock RD 100V D400 L=0,5m</i>	<i>kompl.</i>	<i>10</i>
4.9	<i>Gala noslēgs Monoblock RD 100V</i>	<i>gab</i>	<i>20</i>

- 1) Vai var izmantot cita ražotāja produkciju?
- 2) Vai projektā var tikt lietota apakšējā izstrādājuma daļa, kas ir izgatavota no betona un atbilst Eiropas normatīvam (EN1433), kā arī ir paredzēta līdz F900 slodzes klasei, kas ir augstāka kā projektā paredzētā?
- 3) Vai projektā var izmantot restes, kas ir izgatavotas no čuguna EN-GJS-500-7 un ir labāks par projektā paredzēto materiālu-polimērbetonu?
- 4) Vai projektā var izmantot restes ar dubulto restes fiksāciju (sānu fiksatori un speciālas konstrukcijas skrūves pret vandālismu), kuras ir noņemamas, lai varētu veikt vieglāku tīrīšanu ekspluatācijas laikā, kas ekonomēs ekspluatācijas izmaksas pasūtītājam?

Atbilde:

- 1) Var tikt izmantota cita ražotāja produkcija nekā norādīts projektā.
- 2) Jā, var.
- 3) Jā, var,
- 4) Jā, var. Jānodrošina vandalisma droša konstrukcija.