

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Ventspils ostas kuģošanas kanāla apvienotie
projektēšanas un padziļināšanas darbi”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2015/84 KF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.2

Ventspils, 2015.gads

Skaidrojumi Nr.2

Jautājums

Vai Pasūtītājs – Ventspils brīvoostas pārvaldes uz SIA „Jūras Projekts” Ventspils ostas kuģošanas kanāla padziļināšanas būvprojekta minimālā sastāvā pamata ir saņēmusi būvatļauju? Vai būtu iespējams iepazīties ar būvatļauju un tajā noteikto Izpildītāja būvprojekta veicamo saskaņojumu apjomu?

Atbilde

Ventspils brīvoostas pārvalde ir saņēmusi Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļas un Būvniecības administratīvās inspekcijas sagatavoto Būvatļauju Nr.15-87/BP (skatīt pielikumā).

Jautājums

Vai Pasūtītājs ir saņēmis kompetentas valsts vides institūcijas tehniskos noteikumus padziļināšanas darbu veikšanai un saskaņojumu grunts izvešanai uz jūras grunts izgāztuvi? Vai ir iespējams ar tiem iepazīties?

Atbilde

Ventspils brīvoostas pārvalde ir saņēmusi Ventspils reģionālajā vides pārvaldes sagatavoto ietekmes sākotnējo izvērtējumu Ventspils ostas kuģošanas kanāla padziļināšanai (skatīt pielikumā)

Atbilstoši iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.1 Tehniskās specifikācija nosacījumiem padziļināšanas darbu atļauju un grunts izvietošanas atļauju kārtā Pasūtītājs, nepieciešamības gadījumā no darbu izpildītāja prasot pilnu sadarbību un atbalstu šo atļauju saņemšanai. Par pārējām atļaujām un caurlaidēm, kas nepieciešamas iepirkumā paredzēto darbu izpildei atbildīgs ir darbu izpildītājs.

Jautājums

Vai Pasūtītājs, balstoties uz savu pieredzi, varētu sniegt informāciju par vidējo kuģu kustību dienā plānotajā padziļināšanas iecirknī?

Atbilde

Ventspils brīvoostā gadā ienāk un iziet apmēram 1800 kuģi. Konkrēto padziļināšanas darbu iecirkni gada laikā šķērso apmēram 665 kuģi.

Jautājums

Vai padziļināšanas darbus tiks atļauts veikt 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī 7 (septiņas) dienas nedēļā.

Atbilde

Jā.



Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS DOME
ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTBŪVNICĪBAS NODAĻA
BŪVNICĪBAS ADMINISTRATĪVĀ INSPEKCIJA

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, tālruni: 63601162, 63601198, fakss: 63601118, e-pasts: apn@ventspils.lv; bai@ventspils.lv

5.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.septembra
noteikumiem Nr.551
"Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas,
gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu,
inženierbūvju būvniecumi"

01.06.2015.

Ventspilī

Būvatļauja Nr. 15-87/BP

Izdota Ventspils brīvostas pārvaldei

(būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruna numurs,
elektroniskā pasta adrese (fiziskai personai).

reģ. Nr.90000284085, Jāņa iela 19, Ventspils

vai nosaukums reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruna numurs (juridiskai personai))

objekta "Ventspils ostas kuģošanas kanāla padziļināšana" būvniecībai
(objekta (inženierbūves) nosaukums)

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):

☐ jauna būvniecība

☐ ierīkošana

☒ pārbūve

☐ atjaunošana

☐ restaurācija

☐ nojaukšana

☐ novietošana

2. Ziņas par būvniecības objektu:

1) inženierbūves grupa III grupa

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) inženierbūves paredzētais/esošais lietošanas veids 21510202

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

3) inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m²) 332'240 m2

4) inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m) dzilums – 15 m

5) līnijveida inženierbūves garums (m) -

6) inženierbūves materiāls -

7) inženierbūves kadastra apzīmējums (esošām) -

8) nojaukšanas metode (nojaukšanas gadījumā) -

9) būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana (nojaukšanas gadījumā) -

10) būvniecībā radīto atkritumu apjoms (nojaukšanas gadījumā) -

11) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes un apglabāšanas vieta (nojaukšanas gadījumā)

12) teritorijas sakārtošanas veids (nojaukšanas gadījumā) _____ -

13) inženierbūves īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs vai lietotājs _____ -

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

3. Ziņas par skarto nekustamo īpašumu vai tā daļu:

1) nekustamā īpašuma kadastra numurs 2700 001 2331

2) zemes vienības vai būves adrese Ventas upe

3) būves, zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastra apzīmējums _____ -

4) ja būvniecība paredzēta mežā (ja netiek plānota nojaukšana):

a) meža kvartāla numurs _____ -

b) meža nogabala numurs _____ -

c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem _____ -

5) nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs vai lietotājs _____

īpašnieks – Latvijas valsts; tiesiskais valdītājs - Ventspils pilsētas pašvaldība
(reģ. Nr. 90000051970); lietotājs - Ventspils brīvostas pārvalde (reģ.
Nr.90000284085);

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

4. Būvprojekta izstrādātājs _____

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs vai

SIA „Jūras projekts”, reģ. Nr. 40103026830; būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3090-R

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs)

5. Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) paredzētā galvenā izmantošana

(papildizmantošana) Ūdenssaimniecības teritorija

6. Būvdarbu īstenošanas vietas pārbaude _____ 28.05.2015.

(apsekošanas datums)

Atzinums par būves pārbaudi _____ Nr. 201 (29.05.2015.)

(numurs un datums)

Projektēšanas nosacījumi

7. Projektēšanas nosacījumi (vajadzīgo atzīmēt):

1) ☒ X saskaņojumi ar zemes gabala īpašnieku vai tiesisko valdītāju:

ar Ventspils brīvostas pārvaldi

(zemes vienības vai būves adrese)

2) ☐ saskaņojumi ar trešajām personām:

☐ ar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, kopīpašniekiem:

(zemes vienības vai būves adrese)

3) ☒ X tehniskie vai īpašie noteikumi un to izdevēju saskaņojumi:
ar valsts institūcijām:

1. Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, Vides pārraudzības valsts biroja lēmums un Valsts vides dienesta Ventspils Reģionālās vides pārvalde (Dārza ielā 2, Ventspilī, tālr. 63626903)

2. VAS "Latvijas Jūras administrācija" (Trijādības iela 5, Rīgā, tālr. 67062101)
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

X ar pašvaldības institūcijām:

Ventspils brīvostas pārvalde (Jāņa iela 19, Ventspils, tālr. 63622586)
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

X ar inženiertīklu turētājiem:

1. PSIA „Ūdeka”, Talsu iela 65, Ventspils, tālr. 63661495
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

2. AS „Sadales tīkls”, Pils iela 11, Ventspils, tālr. 80200400
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

3. AS „Augstsprieguma tīkls”, Dārziņu ielā 86, Rīgā, tālr. 67728353
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

4. AS "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, tālr. 67728222
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

5. SIA „Lattelecom”, Jūras iela 9, Ventspils, tālr. 63624424
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

6. PI „Ventspils digitālais centrs”, Akmeņu iela 3, Ventspils, tālr. 63607607
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

7. SIA „SkaTVis”, Talsu ielā 29, Ventspilī, tālr. 63628853
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

8. VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, Ērgļu iela 7, Rīga, tālr. 67108704
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

9. ja būvprojekta realizācijas laikā tiek paredzēts skart (arī gadījumā, ja atrodas darbu veikšanas zonā) citu personu (kuras netika norādītas būvprojekta minimālajā sastāvā) īpašumā (valdījumā) esošas komunikācijas, nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus no attiecīgā komunikāciju īpašnieka un būvprojektu saskaņot atbilstoši tehniskajos noteikumos noteiktajam
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

- 4) ☐ tehniskie vai īpašie noteikumi, ja nav nepieciešams saskaņojums no to izdevēja:

(izdevēja nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

- 5) ☐ citu institūciju saskaņojumi:

Ventspils Ostas kapteinis (K. Valdemāra ielā 14, Ventspilī, tālr.63623324)

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

- 6) ☐ vides pieejamības prasības:

- ☐ teritoriju labiekārtojumam, piebraucamajiem ceļiem, ielām, ietvēm, gājēju celiņiem un gājēju pārejām attiecībā uz iespēju pārvietoties no viena augstuma līmeņa un citu
- ☐ citas prasības attiecībā uz ietekmēto teritoriju –

- 7) ☐ būvprojekta sastāvs:

X būvprojekta sastāvam jāatbilst Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumos Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” un būvniecības ierosinātāja projektēšanas uzdevumā noteiktajam;

X vispārīgā daļa

- ☐ arhitektūras daļa:

- ☐ teritorijas vertikālais plānojums
- ☐ labiekārtojuma un apstādījumu plāns
- ☐ arhitektūras sadaļa

X inženierisinājumu daļa:

- ☐ būvkonstrukcijas
- ☐ inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli

X tehniskās shēmas un aprēķini

- ☐ būvizstrādājumu specifikācijas
- ☐ būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti
- ☐ citi inženierisinājumi

X vides aizsardzības pasākumi

X darbu organizēšanas projekts

- ☐ ugunsdrošības pasākumu pārskats

X tehnoloģiskā daļa

- ☐ ekonomiskā daļa

- ☐ papildu prasības būvprojekta detalizācijai atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam

- 8) **X būvprojekta izstrāde, piemērojot Latvijas**

(Eiropas Savienības dalībvalsts)

nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības

J-

12) teritorijas sakārtošanas veids (nojaukšanas gadījumā) _____

13) inženierbūves īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs vai lietotājs _____

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

3. Ziņas par skarto nekustamo īpašumu vai tā daļu:

1) nekustamā īpašuma kadastra numurs 2700 001 2331

2) zemes vienības vai būves adrese Ventas upe

3) būves, zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastra apzīmējums _____

4) ja būvniecība paredzēta mežā (ja netiek plānota nojaukšana):

a) meža kvartāla numurs _____

b) meža nogabala numurs _____

c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem _____

5) nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs vai lietotājs _____

īpašnieks – Latvijas valsts; tiesiskais valdītājs - Ventspils pilsētas pašvaldība
(reģ. Nr. 90000051970); lietotājs - Ventspils brīvostas pārvalde (reģ.
Nr.90000284085):

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

4. Būvprojekta izstrādātājs _____
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs vai

SIA „Jūras projekts”, reģ. Nr. 40103026830; būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3090-R
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs)

5. Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) paredzētā galvenā izmantošana
(papildizmantošana) Ūdenssaimniecības teritorija

6. Būvdarbu īstenošanas vietas pārbaude 28.05.2015.
(apsekošanas datums)

Atzinums par būves pārbaudi Nr. 201 (29.05.2015.)
(numurs un datums)

9) ☒ būvprojekta ekspertīze

10) ☐ prasības būvniecības atkritumu apsaimniekošanai

11) ☐ citas prasības atbilstoši teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts)

12) ☒ būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:

☒ būvprojekta izstrādātājam

☒ būvprojekta vadītājam

☒ būvprojekta ekspertam

13) ☒ būvprojekta risinājumam jāatbilst Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā iesniegtā būvprojekta minimālajā sastāvā risinājumam, to papildinot/ korigējot atbilstoši šajā Būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem;

14) ☐ teritorijas iekārtošanas nosacījumi:

☐ projektējamajai teritorijai veikt inženierģeoloģijas izpēti;

☐ norādīt izbūvējamo segumu veidu un to konstruktīvo griezumus;

Būvprojekta izstrādes laikā nodrošināt sekojošas prasības izpildi:

- Būvprojekta risinājumā norādīt darbu zonā esošās komunikācijas, kā arī to aizsargjoslas.


8. Projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš 01.06.2017.

(datums)

Sagatavoja:

Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas arhitekta infrastruktūras attīstības iautājumos

Iveta Kukite



vārds, uzvārds, paraksts¹⁾

(amats,


01.06.2015.

(datums)

Saskaņoja:

Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

Ilga Zīlniece



vārds, uzvārds, paraksts¹⁾

(amats,

01.06.2015.

(datums)

Apstiprināja:

Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas vadītājs

Māris Bože



vārds, uzvārds, paraksts¹⁾

(amats,

01.06.2015.

(datums)

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

9. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

Būvniecības administratīvajā inspekcijā iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

☒ izstrādāts un saskaņots būvprojekts

☒ informācija par būvprojekta īstenošanas kopējām izmaksām

☒ būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija

☒ būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopija

☒ būvdarbu veicēja līgums un gadījumos, kad būvdarbu veicējs nenodarbina vai nenozīmē

visām būvprojekta daļām atbilstošu būvspeciālistu – atsevišķu būvdarbu veicēja/-u līgums

☒ rīkojums, atbilstoši visām būvprojekta daļām, par būvdarbu vadītāja/-u nozīmēšanu

☒ atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu iesaistīto būvdarbu vadītāju saistību raksts

☒ atbildīgā būvdarbu vadītāja citu iesaistīto būvdarbu vadītāju sertifikāta kopija

☒ būvdarbu žurnāls

☒ rīkojums par darba aizsardzības koordinatora nozīmēšanu

☒ darba aizsardzības koordinatora apliecības kopija

☒ būvuzraudzības līgums

☒ rīkojums par būvuzrauga/-u (būvspeciālista) nozīmēšanu

☒ atbildīgā būvuzrauga un citu iesaistīto būvuzraugu saistību raksts

☒ atbildīgā būvuzrauga un citu iesaistīto būvuzraugu sertifikāta kopija

☒ būvuzraudzības plāns

☐ autoruzraudzības līgums, ja līgums netiek slēgts ar būvprojekta izstrādātāju – dokumentēts apliecinājums, ka būvprojekta izstrādātājs atteicies no autoruzraudzības veikšanas vai izbeigusies tā tiesībspēja

☐ rīkojums par autoruzrauga (būvspeciālista) nozīmēšanu, katrai saskaņotā būvprojekta sadaļai

☐ autoruzraudzības žurnāls

☐ līgums ar arheoloģiskās uzraudzības veicēju, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvobjektam tāds nepieciešams

☒ gadījumos, kad būvprojektā paredzēta bīstamo atkritumu utilizācija – līgums ar fizisku vai juridisku personu, kura normatīvajos aktos paredzētā kārtībā saņēmusi bīstamu Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē

☐ Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja, ja būvdarbi paredzēti valsts aizsargājamā kultūras pieminekļi vai tā aizsardzības zonā

☐ VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" darbu atļauja

☒ atļauja par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā (aizpildīta un saskaņota ar norādītajām instancēm)

☐ darbu veikšanas projekts

☐ ielas braucamās daļas slēgšanas gadījumā saskaņota transporta kustības organizēšanas shēma

Sagatavoja

Būvniecības administratīvās inspekcijas

Mārtiņš Melderis

vārds, uzvārds, paraksts¹⁾

būvinspektora palīgs

(amats.

01.06.2015.

(datums)

Saskaņots

Būvniecības administratīvās inspekcijas vadītājs

(amats.

Jurgis Rasa

vārds, uzvārds, paraksts¹⁾

01.06.2015.

(datums)

Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļas un Būvniecības administratīvās inspekcijas atzīmes un lēmumi

10. Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi _____
(datums)

Pēc atzīmes veikšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi būvdarbu uzsākšanas nosacījumi jāizpilda divu gadu laikā.

Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļas _____
(amats)

(datums) (vārds, uzvārds, paraksts¹)

11. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi _____
(datums)

Būvniecības administratīvās inspekcijas _____
(amats)

(datums) (vārds, uzvārds, paraksts¹)

12. Maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums ir ____ gadi pēc atzīmes izdarīšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi:

1) būvdarbi veicami līdz _____
(datums)

2) būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisē norādītais apdrošināšanas periods _____

3) inženierbūves nodošana ekspluatācijā veicama līdz _____
(datums)

Būvniecības administratīvās inspekcijas _____
(amats)

(datums) (vārds, uzvārds, paraksts¹)

Šo būvatļauju (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tās spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

adresējot **Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram** Jūras ielā 36, Ventspilī, LV-3601
(iestādes nosaukums, adrese)

13. Būvatļauja pagarināta līdz _____
(datums)

Būvniecības administratīvās inspekcijas _____
(amats)

(datums) (vārds, uzvārds, paraksts¹)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Būvatļaujas attiecīgās ailes paplašina, ja nepieciešams atspoguļot vairāk informācijas.



Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS DOME
BŪVniecības Administratīvā Inspekcija

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, tālrunis 63601197, fakss 63601118; e-pasts: bai@ventspils.lv

9. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 500
"Vispārīgie būvnoteikumi"

Atzinums Nr. 201 par būves pārbaudi

Ventspilī
(vieta)

2015. gada 29. maijā

Atzinums izsniegts (*objekta būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) vai būvētājs*)

(fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta:

Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa ielā 19, Ventspilī, LV-3601, reģ.nr.90000284085
juridiskai personai – nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr., amats, vārds, uzvārds)

1. Ziņas par būvi "**Ventspils ostas kuģošanas kanāla padzilināšana**",
Ventspils brīvostā, Ventas upē starp kuģu kanāla apgriešanās baseinu un kokostu
(būves nosaukums, adrese un kadastra apzīmējums)

(būvdarbu veicējs (nosaukums (firma), reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā) vai būvētājs (vārds, uzvārds))

(būvniecības stadija, citas nepieciešamās ziņas)

2. Būves pārbaudes pamatojums saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumu Nr.500 "Vispārīgie
(sūdzība, plānveida, cits iemesls (*norādīt*))

būvnoteikumi" 137. punktu par būvniecības ieceres realizācijas vietas pārbaudi pirms
būvatļaujas izsniegšanas

3. Būvinspektora atzinums par būvi, pārkāpumu un faktu konstatācija (*pārkāpuma būtība un*
atsauce uz atbilstošo normatīvā akta pantu vai punktu, kura prasības ir pārkāptas)
Pārkāpumi netika konstatēti

4. Būvinspektora norādījumi un to izpildes termiņš (*atbilstoši Būvniecības likuma 18. vai 21. pantam*)

Norādījumu nav _____

5. Atzinuma saņēmēja paskaidrojumi nav iesniegti _____

Šo atzinumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir iespējams apstrīdēt Ventspils pilsētas domē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
(iestādes nosaukums)

Pielikumā (*fotofiksācija, ja tāda ir veikta, un citi materiāli, ja nepieciešams*):

1) _____

Būvniecības administratīvās inspekcijas
vadītājs _____

(vārds, uzvārds un paraksts)

Jurgis Rasa

Atzinumu saņēmu _____
(vārds, uzvārds, paraksts un datums vai datums, kad atzinums nodots sakaru iestādē)



Valsts vides dienests

VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, tālr. 63625332, fakss 63623375, e-pasts ventspils@ventspils.vd.gov.lv, www.vvd.gov.lv
Ventspilī

28.05.2015. Nr.VE15SI0016

Vides pārraudzības valsts birojam
e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv

Ietekmes sākotnējais izvērtējums

Paredzētās darbības ierosinātājs: Ventspils brīvostas pārvalde (tālāk tekstā Ierosinātāja), vien. reģ. Nr.90000284085, adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, tālr.63602320.

Paredzētā darbība: Ventspils ostas kuģošanas kanāla kapitālā padziļināšana (tālāk tekstā Paredzētā darbība) posmā no Ventas upes apgriešanās baseina līdz Ventas tiltam (tālāk tekstā Darbības vieta).

Ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk - Novērtējuma likums) 3.² pirmās daļas 3)punkta a) apakšpunkts (ja izmaiņas esošajā darbībā atbilst Novērtējuma likuma 2.pielikumā minētajām robežvērtībām (*derīgo izrakteņu ieguve, tīrot vai padziļinot virszemes ūdens objektus vai jūru (izņemot ostas akvatorijas remonta padziļināšanu sākotnējā projektētā dziļuma atjaunošanai), ja kopējais izrakteņu ieguves apjoms ir 1000 kubikmetru un vairāk*).

Informācija par paredzēto darbību, iespējamām paredzētās darbības vietām un izmantojamo tehnoloģiju veidiem:

Paredzētās darbības mērķis ir padziļināt ostas kuģošanas kanālu Darbības vietā līdz 15.0m. Šobrīd esošā kanāla dziļums ir mainīgs - no 14.5-15.0m Ventas upes apgriešanās baseinā līdz 12.5m Ventas tilta rajonā.

Paredzētajā darbībā nav iekļautas citas darbības, kā būvju demontāža, atjaunošana vai būvniecība.

Atbilstoši Likuma par ostām 4.panta otrajai daļai (*ostas iekšējo ūdeņu daļa ir valsts īpašums*) Darbības vieta ir valsts īpašums, kas saskaņā ar šī likuma 4.panta trešo daļu (*Valsts zemi un akvatoriju nodod valdījumā attiecīgās ostas pārvaldei, izņemot to valsts zemi, uz kuras izvietota valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma josla, kuru nodod valdījumā valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam*) nodots valdījumā ostas pārvaldei jeb Ierosinātājai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.78 „Noteikumi par Ventspils ostas robežu noteikšanu” ostas teritorijas kopplatība – 2451,39 ha, no tās zeme – 2208,79 ha, ūdeņi – 242,60 ha.

Darbības vieta iekļaujas ostas akvatorijā, Ventspils brīvdostas teritorijā, kurā notiek aktīva saimnieciskā darbība. Uz Z un A no Darbības vietas atrodas piestātnes un dažāda to ekspluatācijas nodrošināšanai nepieciešamā infrastruktūra, kā arī izbūvēti kraujlaukumi materiālu pārkraušanai.

Padziļināšanas darbu izpildē plānots izmantot specializētu padziļināšanas darbu tehniku (*apgrieztā kausa zemessmēlēju rakšanas darbu izpildei un liellaivas izraktās grunts transportēšanai*).

Iesniegumam tiek pievienots Ventspils ostas kuģošanas kanāla padziļināšanas būvprojekts minimālā sastāvā (turpmāk-Būvprojekts). Atbilstoši Būvprojektam:

1. Padziļināšanas darbu izpilde nedrīkst traucēt kuģu pārvietošanos ostā. Tādēļ Būvprojektā ir iekļautas vairākas prasības, kurām jāatspoguļojas padziļināšanas darbu veikšanas kontrakta noteikumos.
2. Darbības vietai ir īpašs statuss no zivsaimnieciskā viedokļa. Tādēļ gultnes padziļināšanas darbos izmantojamai teknikai jābūt ar minimālu ietekmi uz ekosistēmu. Kā viens no ietekmējošiem faktoriem ir ūdens saduļļojums ar produktiem – gultnes padziļināšanas materiāliem (izsmeltā grunts). Būvprojektā rekomendēts izmantot apgrieztā kausa zemessmēlēju (BHD), kas mazāk ietekmē vidi, salīdzinot ar dažāda tipa zemessūcējiem.
3. Piestātnes Nr.12piegulošā akvatorijā pārdziļinājums dziļumā nav pieļaujams, sakarā ar piestātnes konstrukcijas īpašībām.
4. Gadījumā, ja tiek veikta bagarēšana zem pārdziļinājuma līnijas posmos un zonās, kur pārdziļinājums nav pieļaujams, nepieciešams veikt pārāk dziļo vietu aizbēršanu.
5. Jāizstrādā un jāsaskaņo „Gultnes padziļināšanas darbu veikšanas projekts”.
6. Ja neskartu iecirkņu izstrādāšanas zonā būs liela izmēra laukakmeņi/būvgruži vai atklāti nepiederoši vai sprādzienbīstami priekšmeti, kurus bagarēšanas iekārtas nevar izcelt, tie jāizceļ, piesaistot ūdenslīdzējus, un jāizved krastā.
7. Visu padziļināšanā izņemto grunti nepieciešams izvest uz jūras izgāztuvēm.
8. Gultnes padziļināšanas zonas lielākajā daļā tiek veikta regulāra, ikgadēja remonta smelšana, tādēļ grunts slāņu piesārņojums ar smagajiem metāliem un naftas produktiem ir maz ticams.
9. Navigācija ierīces (kanāla bojas), kas traucē veikt padziļināšanas darbus, Latvijas Jūras administrācijas hidrogrāfiskajam dienestam nepieciešams pārvietot, darbus saskaņojot ar Ventspils ostas kapteini.
10. Darbus var nodot pēc hidrogrāfiskās cietās tralēšanas izpildes vai pēc mērījumu veikšanas;
11. Pēc darbu pabeigšanas Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” (turpmāk ZI”BIOR”) jāiesniedz pieprasījums zivsaimnieciskās ekspertīzes nodrošināšanai, kas nepieciešama zivju resursiem nodarītā zaudējuma novērtēšanai un zaudējuma aprēķinam.

Iesniegumam tiek pievienots SIA „Vides Konsultāciju Biroja” 10.04.2015. ”Atzinums par Ventspils brīvdostas piestātnes Nr.12 piegulošās akvatorijas un pienākošā kanāla padziļināšanas ietekmi uz zivju resursiem” (turpmāk – Atzinums). Atzinums saskaņots ar ZI “BIOR”. Atbilstoši Atzinumam:

1. Darbības vieta ir būtiski pārveidota. Piemērojot upi ostas saimnieciskās darbības veikšanai, ir pārveidota un nostiprināta krasta līnija, izveidotas piestātnes un palielināts upes dziļums.
2. Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 2010.-2015.gadam Ventspils brīvdostas teritorijā esošā Ventas daļa ir atzīta par stipri pārveidotu ūdensobjektu. Tā

iekļauta ūdensobjektā V029SP, kura esošā un plānotā ekoloģiskā kvalitāte novērtēta kā laba.

3. No zivju resursu viedokļa Darbības vieta ir nozīmīga galvenokārt kā zivju barošanās vieta un zivju migrācijas ceļš.
4. Ventas upē veikto zivju uzskaišu rezultāti liecina, ka šīs upes ihtiofauna ir daudzveidīga un sugām bagāta. Zivju resursu tiešais zudums padziļināšanas darbu laikā ir iespējams. Tas var būt saistīts gan ar zivju izņemšanu no vides kopā ar grunti un ūdeni, gan ar uzduļķojuma iedarbību.
5. No zivju barības bāzes zuduma padziļināšanas darbu laikā izvairīties nav iespējams.
6. Paredzētās darbības laikā nav paredzama nārsta vietu zaudēšana.
7. Darbības vietā un grunts novietnē jūrā tiks pārveidotas zivju dzīvotnes, kas neizbēgami samazinās ietekmēto potenciālo zivsaimniecisko produktivitāti.
8. Paredzētās darbības laikā nodarītie zaudējumi zivju resursiem jāaprēķina pēc darbu pabeigšanas.

Atzinumā tiek iekļauti nosacījumi Paredzētās darbības veikšanai:

1. Samazināt darbu nelabvēlīgo ietekmi uz zivju migrāciju:
 - 1.1. Padziļināšanas darbus uzsākt iespējami drīz (bet ne ātrāk kā 2015.gada 15.maijā) un pabeigt līdz 2015.gada 1.oktobrim. Ja darbus līdz 2015.gada 1.oktobrim pabeigt nav iespējams, tos vēlams atsākt pēc 2015.gada 15.novembra;
 - 1.2. Iespējami lielu darbu apjomu veikt, izmantojot pašgājēju zemessūcēju vai citu tehniku, kas periodiski pārtrauc darbus upē, lai transportētu izņemto grunti uz grunts novietni jūrā. No šī nosacījuma var atteikties, ja darbu pabeigšana līdz 2015.gada 1.oktobrim ir iespējama tikai, izmantojot cita veida tehniku;
 - 1.3. Ja tas ir nepieciešams kuģošanas drošības nodrošināšanai, izņēmuma gadījumā padziļināšanas darbi ir pieļaujami arī laika periodā no 1.oktobra līdz 15.novembrim. Šādā gadījumā darbi veicami diennakts gaišajā laikā un, izmantojot tehniku, kas periodiski pārtrauc darbu, lai izvestu izņemto grunti uz grunts novietni jūrā;
 - 1.4. Vadoties pēc piesardzības principa, tehnikas, kas periodiski pārtrauc darbu, lai izvestu grunti uz grunts novietni jūrā izmantošana un padziļināšanas darbu pārtraukšana tumšajā diennakts laikā ir vēlama arī 2015.gada septembrī;
2. Samazināt ūdens piesārņošanu, tajā skaitā:
 - 2.1. Novērst naftas produktu no izmantojamās tehnikas un iespēju robežās samazināt cita veida (uzduļķojums u.c.) piesārņojuma nonākšanu ūdenī darbu veikšanas laikā;
 - 2.2. Izņemtās grunts novietošanu grunts novietnē jūrā var veikt tikai tad, ja tās parametri atbilst attiecīgo normatīvo aktu prasībām.

Iesniegumam tiek pievienota SIA „AND RESOURCES” 2014.gadā sagatavota „Atskaite par grunts piesārņojuma izpēti Ventpils brīvdabas padziļināšanas darbu kontrolei” (turpmāk-Atskaite). Uz Darbības vietu attiecināmi Atskaite dati par stacijām sākot no Nr.40 līdz Nr.50. Atskaitē tiek nodrošināta grunts ķīmiskās un ekotoksikoloģiskās analīzes atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.475) noteiktajām prasībām. No paraugu testēšanas rezultātiem ir secināms, ka analizētajos grunts materiālos pētīto parametru koncentrācijas stacijās no Nr.40 līdz Nr.50 ir zemas vai vidēji zemas. Nevienā no stacijām netiek konstatēta paaugstināta naftas produktu koncentrācija. Atskaitē gultnes sedimenti saskaņā ar klasifikāciju ir raksturoti kā tīri. Atbilstoši Atskaitē visu pētīto smago metālu un naftas produktu koncentrācijas ir zemākas nekā piesārņotās grunts (2.robežlielums) noteiktās koncentrācijas. Tā kā neviens no analizētajiem parametriem nevienā no stacijām Nr.40 - Nr.50 nepārsniedz minēto otro robežvērtību, saskaņā ar Noteikumu Nr.475 19.punktu padziļināšanas laikā iegūto grunti drīkst izvest uz grunts novietnēm jūrā.

1. Paredzētās darbības raksturojošie faktori:

1.1. Apjoms.

Padziļināšanas darbu veikšanas aptuvenā platība ir 33.2ha, izstrādājamais grunts apjoms ~ 450000 m³.

Projektētā gultnes atzīme mīnus 15,00 m BAS.

Ierosinātāja Darbības vietā katru gadu veic projektēto dziļumu uzturēšanas remonta padziļināšanas darbus. Tā kā jau šobrīd esošā kanāla dziļums ir mainīgs (no 14.5-15.0m Ventas upes apgriešanās baseinā līdz 12.5m Ventas tilta rajonā) un tiek plānota visā darbības vietā kuģošanas kanāla padziļināšana līdz -15m atzīmei, apjoma ziņā Paredzētā darbība apjoma ziņā nav vērtējama kā nozīmīga, nav vērtējama kā tāda, kas izraisīs nozīmīgas un plašas līdzšinējās vides pārmaiņas.

1.2. Paredzētās darbības un citu darbību savstarpējā un kopējā ietekme.

Darbības vieta un tās piegulošā teritorija ilgstoši tiek izmantota Ventspils ostas saimnieciskajai darbībai, nodrošinot kuģu uzņemšanu un to apkalpošanu. Pēc paredzētās darbības realizācijas Darbības vietas izmantošanas veids nemainīsies.

Ierosinātāja pirms darbu uzsākšanas ir veikusi virkni pasākumu, t.sk., gultnes inženierģeoloģisko izpēti objekta rajonā, sagatavota atskaite par grunts piesārņojuma izpēti u.c., lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz līdzās esošajām būvēm.

Akvatorijas padziļināšanas laikā iegūto grunti plānots izvest uz divām grunts novietnēm jūrā („Tuvā” un „Tālā”), kas atrodas uz Z no ostas vārtiem. Grunts novietošana grunts novietnē jūrā ir atļauta tikai saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas apstiprinātajām grunts novietņu robežām. Atbilstoši iesniegtajai informācijai grunts izvietošanas vietas ir Latvijas Jūras administrācijas apstiprinātās grunts novietnes jūrā.

Troksnis, ko veidos Paredzētā darbība, pārklāsies jau ar esošo trokšņu fonu, kas veidojas ostas teritorijā esošo uzņēmumu saimnieciskās darbības rezultātā. Ierosinātājas radītais troksnis nav izdalāms no kopējā trokšņa līmeņa šajā apvidū un trokšņa emisijas līmenis netiek mērīts. Troksnis uz apkārtējā trokšņa fona ir uzskatāms kā īslaicīgs, periodisks. Trokšņa ietekme vērtējama kā lokāla, mainīga, nebūtiska, nepastāvīga un īslaicīga.

Būvprojektā ir apzināti pasākumi, kas jāveic Paredzētās darbības laikā, lai netraucētu kuģu pārvietošanos ostā. Paredzētā darbība tiks veikta, nepārtraucot Ventspils ostas darbību. Pēc Paredzētās darbības netiks izmainīta ostas saimnieciskā darbība. Nodrošinot kuģu ar lielāku iegrimi pieņemšanu un apkalpošanu pie piestātnēm, tiks radīta papildus slodze uz ostas un tai pieguļošo teritoriju.

Paredzētās darbības realizācija saistīta ar transporta plūsmas intensitātes paaugstināšanos un kravu apjoma palielināšanos, bet tā nevarētu būt būtiska, ņemot vērā esošo saimniecisko darbību Ventspils ostā.

Darbības vieta atrodas ostas teritorijā ar esošu infrastruktūru, ostas darbības nodrošināšanai nepieciešamām būvēm. Līdz ar to ir uzskatāms, ka Paredzētās darbības rezultātā netiks ietekmēta citu saistīto projektu attīstība, kuriem var būt summārā un kumulatīvā ietekme uz Ventspils ostas un tai pieguļošo pilsētas teritoriju.

1.3. Dabas resursu izmantošana.

Paredzētā darbība ir tieši saistīta ar dabas resursu izmantošanu jeb pārvietošanu no Darbības vietas uz grunts novietnēm jūrā. Pēc novietošanas grunts novietnēs jūrā dabas resursu daudzums, kvalitāte netiks izmainīta.

Pēc nepieciešamības Ventspils ostas kuģošanas kanāla ekspluatācijas laikā tiks veikta tā remonta padziļināšana.

Ietekmes dabas resursu izmantošanas ziņā vērtējamās kā maznozīmīgas, īslaicīgas, ar atkārtoto, dabas resursu patēriņš uzskatāms kā nebūtisks.

1.4. Atkritumu rašanās.

Būvniecības laikā kā maziespējama vērtējama degvielas noplūde no mehānismiem. Pirms Paredzētās darbības nepieciešams paredzēt risinājumus, kas nodrošinās, lai naftas produkti no izmantojamās tehnikas, atkritumi, kā arī cita veida piesārņojums nenonāktu ūdenī.

Atbilstoši Būvprojektam Darbības vietā varētu būt liela izmēra laukakmeņi/būvgruži vai atklāti nepiederoši priekšmeti. Ierosinātājai jānodrošina šo atkritumu nodošanu atkritumu apsaimniekotājam.

Ietekmes atkritumu rašanās ziņā, kas veidosies Paredzētās darbības laikā, vērtējamas kā epizodiskas, atkritumu apjoms vērtējams kā neliels. Ietekme uzskatāma, kā neliela, īslaicīga, pārejoša.

1.5. Piesārņojums un traucējumi.

Trokšņa līmenis Darbības vietā palielināsies padziļināšanas darbu veikšanas laikā, ko radīs izmantojamā tehnika. Ierosinātājai jāņem vērā, ka Paredzētās darbības laikā trokšņa līmenis nedrīkst būt augstāks par Ministru kabineta 04.01.2014. noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktajiem trokšņa robežlielumiem. Tuvākās dzīvojamās mājas no Darbības vietas atrodas uz R apmēram 250 m attālumā. Ņemot vērā, ka darbi tiks veikti ostas teritorijā, kuras tiešā tuvumā nav dzīvojamās mājas, nav paredzams, ka trokšņa līmenis pārsniegs pieļaujamos normatīvus. Bez tam Padziļināšanas darbu izpildes laiks būs īss, tāpēc paaugstinātam trokšņa līmenim nebūs paliekoša ietekme. Nav prognozējams, ka trokšņa līmenis dienas laikā pie dzīvojamām mājām pārsniegs normatīvos noteikto. Ierosinātājai nepieciešams izvērtēt vai Paredzēto darbību iespējams/drīkst veikt nakts laikā, vai, šajā laikā strādājot, netiks pārsniegts normatīvajos tiesību aktos noteiktais trokšņu līmenis.

Atbilstoši Atzinumam nozīmīgākie ar padziļināšanas darbiem saistītie zivsaimniecisko zaudējumu riska faktori ir: zivju un citu ūdens organismu dzīvotņu pārveidošana padziļināšanas darbu ietekmētajā akvatorijas daļā, kas uz laiku samazina ietekmētās akvatorijas daļas potenciālo zivsaimniecisko produktivitāti; zivju barības organismu bojāeja, kas zivju resursiem nodara zaudējumus zivīm pieejamās barības daudzuma un, līdz ar to, arī zivju biomasas pieauguma samazināšanās rezultātā. Zivju bojāejas risks ir saistīts galvenokārt ar iespējamo ūdens piesārņošanu, taču nav izslēdzama bojāeja arī zivju traumēšanas vai izņemšanas no vides dēļ; zivju migrāciju traucēšana, ko var izraisīt gan padziļināšanas darbu radītais troksnis, gan uzduļķojuma vai cita veida piesārņojuma nonākšana Ventā.

Lai mazinātu uzduļķojumu Ierosinātāja plāno izmantot apgrieztā kausa zemessmēlēju (BHD).

Lai mazinātu ietekmi uz saimnieciski izmantojamiem zivju resursiem un zivju daudzveidību Ierosinātāja plāno ievērot Atzinumā iekļautos nosacījumus.

Ierosinātājai zivju resursiem nodarīto zaudējumu aprēķins jāveic balstoties uz faktiskajiem darbu izpildes termiņiem, darbos izmantoto tehniku un tehnoloģiju, faktisko izņemtās grunts daudzumu un tieši ietekmētās akvatorijas daļas platību, “BIOR” rekomendāciju zaudējumu samazināšanai izpildi.

Piesārņojuma (uzduļķojuma) izraisītās ietekmes paredzamas nozīmīgas un kompleksas, ievērojot Atzinuma nosacījumus un rekomendācijas, Paredzētā darbība ir pieļaujama.

Atbilstoši Atskaitei Ventpils ostas kuģošanas kanāla padziļināšanas laikā iegūto grunti drīkst izvest uz grunts novietnēm jūrā.

Paredzētās darbības veikšanas laikā gaisā, augsnē, virszemes un pazemes ūdeņos netiek paredzēts emitēt piesārņojošas, tostarp bīstamas un toksiskas vielas.

Atbilstoši iesniegumam, veicot padziļināšanas darbus, parasti grunts tiek novietota „Tuvajā” zemūdens grunts novietnē, jo novietnei jābūt pēc iespējas tuvāk krastam, lai

nerastos „smilšu deficīts” piekrastē. Gadījumā, ja grunts netiktu novietota pēc iespējas tuvāk krastam jeb „Tuvajā” zemūdens grunts novietnē, rastos jūras krasta erozija jeb noskalošanās. Iesniedzēja „Tālāko” zemūdens grunts novietni plāno izmantot gadījumā, ja tiks izmantoti zemessūcēji ar lielu iegrimi, kuru darbam nepieciešami lielāki dziļumi. Pamatojoties uz iepriekš minēto ir secināms, ka Paredzētās darbības laikā netiks radīti traucējumi, kas varētu palielināt grunts novietņu tuvumā esošo jūras krastu eroziju. Ierosinātāja nelabvēlīgas ietekmes uz vidi samazināšanai plāno izmantot pēc iespējas saudzīgākas darbu metodes, izmantojot mehānismus un iekārtas, kas ir atbilstošas veicamo būvdarbu tehnoloģiju prasībām.

Nevar izslēgt piesārņojumu, kas var rasties avāriju rezultātā. Šāds piesārņojums gan vērtējams kā lokāls un tāds, ko iespējams pārvaldīt un mazināt, paredzot attiecīgus pasākumus.

1.6. Avāriju risks.

Paredzētās darbības laikā iespējamās būvtechnikas atsevišķu mezglu vai cita veida avārijas, kā rezultātā var būt lokāls virszemes ūdeņu – Ventspils ostas akvatorijas piesārņojums (galvenās piesārņojošās vielas – naftas produkti, eļļas un dzesēšanas šķidrumi). Tādēļ Paredzētās darbības laikā jābūt absorbenta materiāliem, lai savlaicīgi ierobežotu un savāktu piesārņojumu, kas nokļuvis akvatorijā.

Stiprā vējā, spēcīgas straumes vai viļņošanās laikā Paredzētā darbība būtu pārtraucama, lai novērstu tehnoloģisko avāriju un piesārņojuma risku.

Ietekmes saistībā ar avāriju un negadījumu risku ir identificējamas, to varbūtība ir zema, tās uzskatāmas kā lokālas ar nelielu platību. Šo ietekmju pārvaldības iespējas ir augstas.

Ietekmes saistībā ar avārijas riskiem vairāk ir lokālas un nav paredzamas nozīmīgas un kompleksas.

2. Paredzētās darbības vietu un šīs vietas ģeogrāfiskās īpašības raksturojošie faktori.

2.1. Līdzšinējais zemes izmantošanas veids.

Darbības vietā ir esoša ostas teritorija ar akvatoriju.

Pēc Paredzētās darbības veikšanas zemes gabala lietošanas veids neizmainīsies.

Ietekmes uz vidi aspektā paredzētā darbība nenonāk konfliktā ar pašvaldības teritorijas plānojumā Darbības vietai un tās apkārtnē noteikto plānoto izmantošanas veidu.

Ietekmes ar šo kritēriju nav kompleksas un nozīmīgas.

2.2. Attiecīgajā teritorijā esošo dabas resursu relatīvais daudzums, kvalitāte un atjaunošanās iespējas.

Darbības vieta ir cilvēku saimnieciskās darbības ietekmēta.

Atbilstoši Atzinumam no zivsaimnieciskā viedokļa Ventas lejtece ir nozīmīga kā zivju migrācijas ceļš. Šeit norisinās gan saldūdens, gan ceļotājzivju un anadromo upes nēģu migrācija. Saldūdens (galvenokārt asaru) zivju migrācija norisinās faktiski visu gadu, taču lielāko intensitāti sasniedz pavasarī un vasarā. Ventas lejteces potenciālā zivsaimnieciskā produktivitāte ir vērtējama kā salīdzinoši augsta. Atbilstoši Atzinumam zivju resursu tiešā zuduma nodarīto zaudējumu aprēķināšana un kompensēšana ir nepieciešama.

Gultnes padziļināšanas darbi, atbilstoši Ierosinātājas sniegtajai informācijai, tiks veikti vājās gruntīs. Izņemamā grunts raksturota kā smilšmāls no plūstoša līdz plūstoši plastiskam, ar plūstošas mālsmilts starpkārtām, mālsmilts plastiska, ar smilšmāla un smalkas milts starpkārtām, pelēka.

Ietekmes saistībā ar esošo dabas resursu relatīvo daudzumu, kvalitāti un atjaunošanās iespējām ir uzskatāmas kā lokāla mēroga, nozīmīgas un būtiskas. Tāpēc Ierosinātājai Paredzētās Darbības laikā nepieciešams ievērot Atzinumā iekļautos nosacījumus.

2.3. Dabiskās vides absorbcijas spēja, pievēršot īpašu uzmanību ar mežu klātajām teritorijām.

Darbības vieta ir ostas teritorija un tā ir cilvēku darbības rezultātā izmainīta vide. Dabiskās vides absorbcijas spēja darbības vietā ir izmainīta. Darbība tiks realizēta teritorijā ar esošām antropogēnām slodzēm, kas ir tieša vai netieša cilvēku un viņu saimnieciskās darbības ietekme uz dabu kopumā vai uz tās atsevišķiem komponentiem un elementiem. Dabiskās vides absorbcijas spēja Darbības vietā un tās pieguļošajā teritorijā ir izmainīta.

Darbības vieta atrodas tālu no mežu teritorijām.

Nosacīti netālu no jūras krasta plānots novietot izņemto grunti. Paredzētās Darbības laikā un tās rezultātā pludmales sauszemes daļa nav apdraudēta.

Saistībā ar šo kritēriju Paredzētās darbības īstenošana būtiski nevarētu palielināt teritorijas antropogēnās slodzes un izmainīt dabiskās vides absorbcijas spēju.

2.4. Teritorijas, kurās piesārņojuma līmenis ir augstāks, nekā paredz vides kvalitātes normatīvi.

Atbilstoši Atskaitei neviens no parametriem nepārsniedz Ministru kabineta 13.06.2006. noteikumu Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” pielikumā norādīto grunts kvalitātes otro robežlielumu.

Darbības vietā nav konstatēts augstāks piesārņojuma līmenis nekā to paredz vides kvalitātes normatīvi.

2.5. Iedzīvotāju blīvums attiecīgajā teritorijā.

Darbības vieta atrodas Ventspils brīvdostas teritorijā, pilsētas rūpnieciskajā zonā, un to no visām pusēm ieskauj rūpniecības objekti. Darbības vieta tieši nerobežojas ar pilsētas blīvi apdzīvotu teritoriju. Tuvākā pilsētas dzīvojamā apbūve atrodas Ventas upes kreisajā krastā, ~ 250 m attālumā no Darbības vietas.

Paredzēto darbību paredzēts realizēt rūpnieciskās apbūves un cilvēka darbības ietekmētā teritorijā.

2.6. Vēsturiski, arheoloģiski un kultūrvēsturiski nozīmīgas ainavas.

Atbilstoši Ventspils pilsētas teritorijas plānojumam ar grozījumiem plānotās darbības vieta nav identificēta kā vēsturiski, arheoloģiski un kultūrvēsturiski nozīmīga ainavu teritorija.

Darbības vietai pieguļošās teritorijas ir rūpnieciskās un ostu termināļu teritorijas ar tām atbilstošu ainavu.

Pēc Paredzētās darbības pabeigšanas esošā ainava neizmainīsies, tai nebūs negatīva vizuāla ietekme uz darbībai pieteiktās teritorijas ainavas estētisko vērtību.

2.7. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, starptautiskas nozīmes mitrāji, mikroliegumi, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas un aizsargjoslas ap pazemes ūdens ņemšanas vietām.

Darbības vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kā arī nerobežojas un nepieklaujas tai. Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija - dabas liegums „Būšnieku ezera krasts”, *Natura 2000* teritorija no plānotās darbības vietas atrodas aptuveni 6,5 km attālumā. Tā kā plānotās darbības vieta atrodas tālu no dabas lieguma teritorijas, Pārvalde uzskata, ka plānotā darbība negatīvi neietekmēs dabas lieguma „Būšnieku ezera krasts”, *Natura 2000* teritoriju, tā ekoloģiskās funkcijas, integritāti un nav pretrunā ar tā izveidošanas un aizsardzības mērķiem. Īstenojot projektu, nav paredzama būtiska ietekme uz šo aizsargājamo dabas teritoriju.

Plānotās darbības vieta neatrodas starptautiskas nozīmes mitrājos, mikroliegumos, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā un aizsargjoslās ap pazemes ūdens ņemšanas vietām.

Ietekmes saistībā ar šo kritēriju nav sagaidāmas kompleksas un nozīmīgas.

2.8. Īpaši aizsargājamās sugas, to dzīvotnes un īpaši aizsargājamie biotopi.

Atbilstoši Atzinumam Ventas upē veikto zivju uzskaišu rezultāti liecina, ka šī upes ihtiofauna ir daudzveidīga un sugām bagāta. Tajā ir konstatētas ierobežoti

izmantojamās īpaši aizsargājamās sugas (alata / *Thymallus thymallus*; Lasis / *Salmo salar*; nēģis, upes / *Lampetra fluviatilis*; salate / *Aspius aspius*; Taimiņš / *Salmo trutta*), kas iekļautas Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumu Nr.396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 2.pielikumā kā ierobežoti izmantojamās īpaši aizsargājamās sugas. Atbilstoši Atzinumam zivju resursu tiešais zudums padziļināšanas darbu laikā ir iespējams. Ietekme saistībā ar šo kritēriju vērtējama kā būtiska, vienreizēja, kuras radītos zaudējumus nepieciešams aprēķināt un kompensēt.

3. Paredzētās darbības iespējamā ietekme uz vidi, ko vērtē atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējuma” 11. panta 1., 2., un 2.¹ punktā noteiktajiem kritērijiem un ņemot vērā paredzētās darbības

3.1. Apjoms (ietekmei pakļautās teritorijas lielumu un cilvēku daudzumu).

Plānotās darbības ietekmei pakļautā teritorija ir vērtējama kā liela un stratēģiski nozīmīga Ventspils ostas daļa. Tās platība ir 33.2ha.

Paredzētās darbības ietekmei pakļautajā teritorijā tiek veikta saimnieciskā darbība. Ietekmei pakļautā teritorija iekļaujas Ventspils ostas infrastruktūrā. Darbības rezultātā netiks izmainīta ne esošā ostas infrastruktūra, ne esošā vide. Tuvākā dzīvojamā apbūve atrodas ~ 250 m attālumā.

3.2. Iespējama pārrobežu ietekme nav paredzama, jo paredzētā darbības teritorija nepieklaujas, nerobežojas, kā arī tās ietekmes zonā nav citu valstu jurisdikcijā esošas teritorijas.

3.3. Ietekmes nozīmīgums un kompleksums.

Paredzētā darbība saistīta ar stratēģiski nozīmīgu Ventspils pilsētas daļu, Ventspils ostas attīstību. Paredzētā darbība saistīta ar šobrīd esošo saimniecisko darbību Ventspils pilsētas ostas teritorijā, jauni piesārņojuma avoti netiks radīti, piesārņojuma pieaugums netiek plānots.

Plānotā darbība skars arī Baltijas jūras teritoriju un zivsaimniecības resursus, jo padziļināšanas darbu rezultātā grunts tiks izvesta uz grunts novietnēm jūrā. Lai to mazinātu, nepieciešams ievērot Atzinumā iekļautos nosacījumus.

Paredzētā darbība nav saistīta ar būtisku piesārņojuma risku ne būvniecības, ne ekspluatācijas laikā. Būvniecības laikā būtiskākā ietekme sagaidāma no trokšņu piesārņojuma, taču to ietekmi ir iespējams uzraudzīt, pārvaldīt un samazināt, ievērojot Būvprojektā, Atzinumā norādītos nosacījumus, spēkā esošās tiesību normas.

Tehnogēno avāriju riski vērtējami kā zemi. Ietekmes mazināšanas pasākumu realizācija gan attiecībā uz troksni, gan negadījumu riskiem un ainavu ir drīzāk viegli panākama, nekā sarežģīta vai maz ticama. Ietekmes nav kvalificējas kā kompleksas un nozīmīgas.

Sagaidāmās ietekmes nav komplicētas un tādas, kas mijiedarbībā radītu summāro un kumulatīvo efektu, būtiskas vai plašas netiešās pārmaiņas dabas vai sociālajā vidē vai kas varētu radīt būtisku nelabvēlīgu iedarbību uz cilvēku, viņa veselību un drošību, bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, materiālajām vērtībām, kultūras un dabas mantojumu.

Paredzētā darbība neietekmēs jutīgus, īpaši vērtīgus, izzūdošus vai īpaši aizsargājamus objektus.

Pēc Paredzētās darbības Ierosinātāja ilglaicīgi veiks Ventspils ostas kuģošanas kanāla remonta padziļināšanu.

3.4. Ietekmes varbūtība.

Ietekmes (trokšņa, saduļķojuma, uz zivju resursiem) varbūtība nav pilnībā novēršama. To var samazināt, ievērojot Atzinumā un Būvprojektā iekļautos nosacījumus un izslēdzot avāriju riskus.

Identificētās ietekmes ir raksturīgas un saistāmas ar ostu saimniecisko darbību.

3.5. Ietekmes ilgums, biežums un atgriezeniskums.

Paredzēto darbu laikā izraisītā ietekme uz zivju resursiem ir vērtējama kā tieša, lokāla, atgriezeniska.

Var palielināties trokšņu ietekme būvdarbu veikšanas laikā, taču šo ietekmi ir iespējams pārvaldīt un mazināt un tā būs īslaicīga un vienreizēja ar pārtraukumiem.

Saimnieciskās darbības radītās antropogēnās slodzes pieaugums vērtējams kā nebūtisks.

Akvatorija padziļināšanas darbu radītā ietekme visdrīzāk īslaicīga un atgriezeniska (ar laiku ostas akvatorijas dziļums samazināsies, palielinoties sanesumu apjomam).

Secinājumi:

1. Paredzētā darbība nav iekļauta likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikumā to darbību skaitā, kurām jāveic ietekmes uz vidi novērtējums.
2. Vērtējot Paredzētās darbības ietekmi uz vidi atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 11. panta kritērijiem, ir secināms, ka, Paredzētā darbība ietekmēs apkārtnējo vidi, taču tā nav saistīta ar būtisku piesārņojuma risku, līdz ar to tai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra nav nepieciešama.
3. Paredzētā darbība ir uzskatāma kā vienreizēja ar īslaicīgu ietekmi, kuras rezultātā netiks ietekmēta Ventspils pilsētas iedzīvotāju dzīves telpa.
4. No sākotnējā izvērtējuma materiāliem izriet, ka Paredzētā darbība nav pretrunā Ventspils pilsētas teritorijas plānojumam ar grozījumiem.
5. Realizējot plānoto darbību, nepieciešams nodrošināt pasākumus nelabvēlīgas ietekmes samazināšanai un novēršanai atbilstoši LR likumdošanā noteiktajām prasībām, Atzinumā un Būvprojektā iekļautajiem nosacījumiem. Turklāt, ja plānotā darbība ir radījusi vai var radīt kaitējumu videi, nepieciešams paredzēt neatliekamos un sanācijas pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Direktores vietniece,
Kontroles daļas vadītāja



A.Adamsone