

CENU APTAUJAS

**„Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu
apkalpošana Ventspils brīvostas pārvaldes ēkās”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2015/77**

**NOLIKUMA SKAIDROJUMI
Nr.4**

Ventspils, 2015.gads

Skaidrojumi Nr.4

1.jautājums:

Vai uzņēmumam kvalifikācijai nepieciešama Valsts vides dienesta izsniegta Speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm?

Atbilde:

Nē, nav nepieciešama.

2. jautājums:

Tehniskā specifikācijas p.1.5. Sistēmas iekārtu, vadības un automātikas vizuālu uzraudzību veikt ne retāk, kā reizi nedēļā. –Lūdzu sniegt vai šī prasība ir pamatota un tas nozīmē ka katrā no objektiem jāierodas 52 reizes gadā? No savas puses neredzam šādai prasībai pamatojumu, jo ir objekti kuros ir 4-5 kondicionieru iekārtas un to darbība ir tikai 4-5 mēneši gadā.

Atbilde:

Prasība netiks mainīta. Sistēmas iekārtu, vadības un automātikas vizuālā uzraudzība jāveic ne retāk, kā reizi nedēļā.

3. jautājums:

Lūdzu precizēt Pielikuma Nr.4 filtru specifikācijas korektu attiecināšanu uz iekārtām – norādītās iekārtas piemēram, čillēris, gaisa aizskaram nav gaisa filtru.

Atbilde:

Gaisa aizskariem filtri nav vajadzīgi, apkopes, kā minimums jāveic 2 reizes gadā.

4. jautājums:

Lūdzu precizēt filtru skaitu katrai iekārtai.

Atbilde:

Ventilācijas iekārtai PN RK 4000:

Filtrs EU7 592X592X500-2gab;
Filtrs EU5 592X592X500-2gab.

Ventilācijas iekārtai PN Flakt Woods EC 06:

Filtrs EU7 592X592X500-4gab;
Filtrs EU5 952x952x500-4gab;
Filtrs G3 592x592x48-4gab;
Filtrs EU7 287x592x500-2gab;
Filtrs EU5 287X692X500-2gab;

Filtrs G3 592X592X48-2gab.

Ventilācijas iekārtai PN RIS 3000 (FLADA): Filtrs EU 592X592X500-2gab;
Filtrs EU 592X592X5002gab.

5. jautājums:

Lai prognozēta filtru nepieciešamību lūdzu precizēt, cik bieži 2014. gadā tika mainīti gaisa filtri.

Atbilde:

2014.gadā filtri tika mainīti 3 reizes.

6. jautājums:

Lūdzu precizēt cik reizes gadā ir jāveic tehnisko apkopi gaisa aizkariem.

Atbilde:

Minimums 2 reizes gadā.

7. jautājums:

Lūdzu precizēt iekārtu skaitu objektam Sarkanmuižas dambis 25c.

Atbilde:

Lūdzu skatīt cenu aptaujas skaidrojumus Nr.2.