

Pielikums 3-Apgaismojuma sadale KKM-2-20-004

Sadalne izgatavota atbilstoši EN 60439 prasībām un marķēta ar CE zīmi.

Sadalnes korpuss nav krāsots, ir izgatavots

no cinkota 2mm bieza tērauda loksnes (klase C4, SFS EN-ISO 12944-2).

Tērauda loksne pārklāta ar UV izturīgu cinka pārklājumu. Cinka pārklājuma biezums $\geq 42 \mu\text{m}$.

Sadalnes korpusa kalpošanas laiks 30 gadi, ievērojot ekspluatācijas noteikumus, darba režīmu un vides apstākļus.

Kabeļu komutācijas sadale KKM-2-20-004

-platums 380mm

-dziļums 368mm

-augstums 1000mm+pamatne 200mm



Sadales pamatnei būvbedres sagatavošana

