

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā
esošajiem termināļiem un industriālajām zonām
2017.gadā – Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā
200, Ventspilī”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2017/27 KF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1

Ventspils, 2017.gads

1.jautājums.

Būvprojekta SPECIFIKĀCIJAS sadaļā 2.3P “Ceļa segas konstrukcijas būvniecība, atdalīšana” noteikts, ka piebraucamā ceļa brauktuvei un kravas transporta auto stāvlaukumiem un vieglā transporta stāvvietām, velociņos, ietvēs un vieglā transporta stāvlaukumos šķembu materiāla Losandželas koeficientam (LA) jābūt **LA≤30**, savukārt **“Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas 2017” 3.6.19.** punktā teikts, ka II, III un IV slodzes klases ielās un kravas automobiļu stāvlaukumu šķembu materiāla cietībai ir jābūt **LA≤25** un **3.6.20.** punktā teikts, ka V un VI slodzes klases ielās šķembu materiāla cietībai ir jābūt **LA≤30** un **3.6.21.** punktā teikts, ka velociņos un vieglo automašīnu stāvlaukumos šķembu materiāla cietībai ir jābūt **LA≤30**.

Lūdzam precizēt piebraucamā ceļa brauktuves un kravas transporta auto stāvlaukuma un vieglā transporta stāvvietu **slodzes klasi** un pielietojamo šķembu materiāla **Losandželas koeficientu**.

Atbilde.

Piebraucamā ceļa brauktuves un kravas transporta auto stāvvietu slodzes klase IV (ceturtā). Vieglā transporta stāvvietu slodzes klase - V (piektā). Būvmateriāli pielietojami saskaņā ar “Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijām 2017” atbilstoši iepriekš dotai slodzes klasei.

2.jautājums.

“Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas 2017” punkts 3.6.14. nosaka: “Pielietot betona bruģakmens izbūvē III un IV slodzes klases ielām pilna krāsojuma bruģakmens materiālu ar granīta šķembām (LA≤30) ar frakciju 2-5 mm, V un VI slodzes klases ielām pielietot bruģakmens materiālu, ar virskārtā iestrādātām šķembām (frakcija 2-5 mm)”.

Lūdzam precizēt izbūvējamās ielas slodzes klasi un pielietojamā betona bruģakmens veidu.

Atbilde.

Piebraucamā ceļa brauktuves un kravas transporta auto stāvvietu slodzes klase IV (ceturtā). Vieglā transporta stāvvietu slodzes klase - V (piektā).

Būvmateriāli pielietojami saskaņā ar “Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijām 2017” atbilstoši iepriekš dotai slodzes klasei (katrā situācijā savs materiāls):

- *IV slodzes klasei pielietot betona bruģakmens pilna krāsojuma bruģakmens materiālu ar granīta šķembām (LA≤30) ar frakciju 2-5 mm;*
- *V slodzes klasei pielietot bruģakmens materiālu, ar virskārtā iestrādātām šķembām (frakcija 2-5 mm).*