

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā
esošajiem termināļiem un industriālajām zonām
2017.gadā – Tērvetes ielas pārbūve, Ventspilī”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2017/35 KF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1

Ventspils, 2017.gads

1.jautājums.

Nolikuma 9. pielikumā “Būvdarbu apjomu tabulas” Lokālā tāme Nr.3 pozīcijā Nr. 3,52 “Apgaismojuma balsts cinkots ar L-veida konsoli (rūpnieciski krāsots, kods grey 15 (RAL9007))” un tehniskajā projektā ir uzrādīts, ka apgaismojuma balstiem ar konsoli jābūt rūpnieciski krāsotiem, kods grey 15 (RAL9007).

Lūdzam apstiprināt, ka šajā iepirkumā ir nepieciešami rūpnieciski krāsoti apgaismojuma balsti un konsoles.

Atbilde.

Būvprojektā tiek mainīti apgaismojuma balsti uz cinkotiem. Objektā “Tērvetes ielas pārbūve, Ventspilī” krāsoti balsti nav nepieciešami. Paredzēt cinkotus apgaismojuma balstus un konsoles.