



VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Jāņa iela 19
Ventspils
LV-3601 Latvija

Tālrunis: +371 636 22586
Fakss: +371 636 21297
e-pasts: info@vbp.lv
www.portofventspils.lv

2010.gada 23.novembrī, Nr. 3-4.1/1333
Ventspilī

Personu grupai
SIA „LVCT” un SIA „Hidrosfera”

Par Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12
būvprojekta izstrādi

Ventspils brīvostas pārvalde vēl līdz šim brīdim nav saņēmusi piestātnes Nr.12 aptuveno būvniecības izmaksu novērtējumu par visām izstrādātajām skiču projekta sadaļām (nolemts 2010.gada 21.oktobra sanāksmē). Tomēr, neskatoties uz šo apstākli, Ventspils brīvostas pārvalde ir pieņēmusi lēmumu atteikties no hidrauliskās rampas būvniecības un lūdz tehniskā projektā paredzēt stacionāru krasta rampu. Rampas apakšas absolūtā augstuma atzīme vēlams +1,20m. Rampas garumu, kritumus un galīgo konstruktīvo risinājumu saskaņot darba kārtībā vēl līdz tehniskā projekta izstrādes beigām.

Tāpat Ventspils brīvostas pārvalde vēl joprojām nav pārliecināta, ka skiču projektā piedāvātais piestātnes konstruktīvais risinājums ir ekonomiski visizdevīgākais un tehniski pieņemamākais. Par šo jautājumu arī tika diskutēts 2010.gada 21.oktobra sanāksmē un pieņemti attiecīgi lēmumi, par kuru izpildi uz šo brīdi Ventspils brīvostas pārvaldei nekas nav zināms.

Ņemot vērā Ventspils brīvostas pārvaldes 2010.gada 5.novembra vēstulē un šajā vēstulē minēto, kā arī ņemot vērā 2010.gada 21.oktobra sanāksmē pieņemtos lēmumus, lūdzu organizēt darba sanāksmi ar attiecīgo speciālistu un Ventspils brīvostas pārvaldes pārstāvja piedalīšanos, lai paātrinātu svarīgu jautājumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu.

Ar cieņu

Pārvaldnieka vietnieks

A.Mazalis

63602320

