



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

RIETUMU REĢIONS

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Rīgas iela 56, Liepāja, LV-3401, Latvija

Tālr. (+371) 80200400, fakss (+371) 63423105, www.st.latvenergo.lv

Ventspilī

25.09.2009. Nr. 30R4E0-16.04/1755

Uz 08.09.2009. Nr. 3-7.1/1348-4

Ventspils brīvostas pārvalde,

Jāņa iela 19, Ventspils,

LV-3601

Par tehniskajiem noteikumiem piestātnes Nr.12 būvniecībai

Projektējamā objektā Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība zemes gabalos Dzintaru ielā 27/12, Dzintaru ielā 3, Dzelzceļnieku ielā 3, Ventspilī atrodas AS Latvenergo īpašumā esošas elektroietaišu aizsardzības zonas. Informāciju par elektrotīklu atrašanās vietu var saņemt AS Sadales tīkls Rietumu reģiona Eksploataācijas daļas Ventspils nodaļā, Ventspilī, Zvaigžņu ielā 5.

Izstrādājot būvprojektus jāievēro sekojoši nosacījumi:

1. Ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu (pieņemts 1997. gada 5.februārī) 16.3, 35. un 45. pantu.
2. Esošam elektroietaisēm jābūt iezīmētām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un eksploataācijai noteiktās aizsargjoslas.
3. Inženierkomunikāciju izvietojumu plānam jāatbilst Ministru kabineta 2004. gada 28. decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciematos un lauku teritorijās".
4. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektu aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar elektroietaisē valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju).
5. Projektā seguma augstuma atzīmes saskaņot ar esošo kabeļu augstuma atzīmēm. Esošo kabeļu augstuma atzīmes projekta izstrādes gaitā precizēt dabā veicot kontrolrakumus.
6. Saglabāt brīvu piebraukšanu esošajām elektroietaisēm jebkurā diennakts laikā.
7. Ja nepieciešams papildus pieslēgums elektrotīklam vai esošās jaudas palielinājums, ar pieteikumu griezties jebkurā AS Sadales tīkls Klientu apkalpošanas centrā.
8. Zem iebrauktuvēm paredzēt rezerves caurules d160.
9. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" RR Eksploataācijas daļas Ventspils nodaļu - Ventspilī, Zvaigžņu ielā 5.

Eksploataācijas daļas vadītājs

Kristaps Kerve

Rolands Agafonovs 63610972

S A N E M T S
Ventspils brīvostas pārvalde

Datums 28.09.2009
Indekss 1-7/1479