

BŪVEKSPERTĪZES ATZINUMS PAR DOP BŪVPROJEKTAM

**"Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 12 būvniecība zemes gabalos
Dzintaru ielā 27/11, Dzintaru ielā 27/12, Dzintaru ielā 3, Dzelzceļnieku ielā
2, Fabrikas ielā 6, Fabrikas ielā 6C, Fabrikas ielā 6D, Kustes dambja
sarkano līniju robežās, Ventspilī"**

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde
Jāņa iela 19, Ventspils, LV 3601

Pasūtījuma Nr.: 5/10-07

Arhīva nr.: P-32202


Projektētājs: SIA „LVCT”, Reģ. Nr. 42103037762, Būvkom. reģ Nr. 2580-R

Ekspertīzei iesniegta: DOP daļa

Ekspertīzes izpildītājs SIA „WS”

SIA „WS” valdes loceklis

DOP daļas eksperts



Sandijs Grietēns

Anastasija Bruže

2011.gada 17.maijā

BŪVEKSPERTĪZES ATZINUMS PAR DOP

Būvprojekta vadītājs:

Tālivaldis Vēsmiņš
Būvpr.sertif.Nr. 20-4205

Būvprojekta DOP daļas vadītājs: **Irina Pavlova**

Būvpr.sertif.Nr. 20-3719

Eksperta atzinums par būvdarbu organizēšanas projektu.

Uz ekspertīzi iesniegtas 8 (astoņas) DOP rasējumu lapas ar marķējumu DOP-1÷DOP-8

1. Piezīmes par noformējumu:

1.1. Objekta nosaukums lapās DOP-7 un DOP-8 atšķiras no Projektēšanas uzdevumā norādītā.

1.2. Lapā DOP-1 kā būvprojekta daļas vadītāja uzrādīta I.Pavlova, bet lapās DOP-7 un DOP-8 - M.Priedēns. Būvprojektā katras daļas vadīšanu uzņemas viens attiecīgā jomā sertificēts speciālists.

Būvprojekta vadītāja apliecinājums lapā DOP-1 nav nepieciešams. Būvprojekta vadītājs tikai paraksta šo lapu (skat. Vispārīgo būvnoteikumu 71.punktu).

2. Piezīmes par DOP risinājumiem:

2.1. Ne paskaidrojuma rakstā, ne rasējumos nav norādītas galvenās prasības-tehniskie dati projektā paredzētajām būvmašīnām (ekskavators, autoceltnis, peldošais celtnis u.c.).

2.2. Lapā DOP-6 tieši uz nogāzes ar līmeņu starpību 2 m ir uzrādīts eskavators, apsardzes postenis un administrācijas vagoniņš. Savukārt, tualetes, gērbtuves un instrumentu noliktava ir uz 2 m zemāka līmeņa attiecībā pret darba zonu.

Lapā nav norāžu par pagaidu stāvlaukumiem vai ceļiem transporta kustībai un šīs kustības virzienu.

Iesaku būvprojektu „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība zemes gabalos Dzintaru ielā 27/2, Dzintaru ielā 3, Dzelzceļnieku ielā 2, Ventspilī” akceptēšanai un realizēšanai pēc minēto piezīmju izlabošanas vai pamatota skaidrojuma.

Eksperts:
16.05.11.

Anastasija Bruže
Būvpr.sert. Nr.20-3441

Visas manis izteiktās piezīmes Tehniskā projekta DOP daļai objektam:
„Ventspils brīvostas pietātnes Nr. 12 būvniecība zemes gabalos Dzintaru ielā 27/11, Dzintaru ielā 27/12, Dzintaru ielā 3, Dzelzceļnieku ielā 2, Fabrikas ielā 6, Fabrikas ielā 6C, Fabrikas ielā 6D, Kustes dambja sarkano līniju robežās, Ventspilī” ir novērstas.

Eksperts
30.09.2011.



Anastasija Bruže
Būvpr. sert. Nr.20-3441



ILBS

LATPAK-S3-176

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU CERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

BŪVPRAKSES CERTIFIKĀTS

Nr. 20-3441

**ANASTASIJAI BRUŽEI
PK 010651-12869**

*Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženeru savienības Būvniecības speciālistu
sertifikācijas institūcijas
2010. gada 12. maija lēmumu Nr. 301,
par pastāvīgās prakses tiesībām būvniecībā sekojošās atļautajās darbības jomās:*

Derīgs

Ir spēkā

- ēku konstrukciju projektēšanā līdz 12.05.2015. kopš 23.03.2000.


*Sertifikāts izsniegts atbilstoši LBS BSSI 2010.g. 10. februāra Nolikumam
„Par būvniecības speciālistu sertificēšanu”.*

*Sertifikāta saņēmējs appēmiēs savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.*

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume


 SIA "WS" valdes loceklis
KOPIJA PARĒIZA
 S. Grietēns
 Liepāja, 16.05.2011