

Objekta tehniski ekonomiskie rādītāji		
Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
Elektrotīkla spriegums	kV	0,4
Jauni apgaismojuma balsti	gab.	9

Pieņemtie apzīmējumi:

	Esošais apgaismojuma kabelis
	Jauns apgaismojuma balsts ar armatūru

Paskaidrojuma raksts

1. Projektā paredzēts:
1) Izbūvēt apgaismojumu Dzintaru ielas posmā no Lokomotīves ielas 5 līdz Dzintaru ielai 5, Ventspilī.
2. Apgaismojumu izbūvēt ar:
1)apgaismojuma armatūra CREE XSP C 02 210 E 30K 24 SV - Q4 (73W)
Esošos balstus nomainīt uz 8,5m cinkotu balstu un jaunu cinkotu konsoli 212/15
Apgaismojuma aprēķini veikti ar firmas Cree LED gaismekļiem.
Izbūvējot apgaismojumu uzstādīt to attālināti no koka vainagiem.
Pieļaujams gaismekļus aizstāt ar analogiem.
Rakšanas darbus koku tuvumā un krustojšanās vietās ar citām komunikācijām veikt bez mehānismu pielietošanas
Nemtas vērā ieinteresēto organizāciju tehnisko noteikumu prasības.
3. Teritorija visā trases garumā sakārtojama sākotnējā izskatā un kvalitātē , aizvācot visus demontētos materiālus.
4. Darbus veikt saskaņā ar LR pastāvošajām normām, ievērojot darba aizsardzības noteikumus.

Vispārējie norādījumi

Apgaismojuma trases plāns

Principiālā shēma

Galveno darbu apjoms

Galveno materiālu apjoms

Rasējuma pamatkomplekta saraksts:

ELT-1

ELT-2

ELT-3

ELT-4

ELT-5

Šis būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām		Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvattīstībai ietvertajiem nosacījumiem	
Būvprojekta sad. vadītājs _____ Jānis Voiļko (vārds un uzvārds) 70-3293 (sertifikāta nr.)		Būvprojekta vadītājs _____ Ģirts Lasmanis (vārds un uzvārds) 3-00241 (sertifikāta nr.)	
03.2016 (datums)		03.2016 (datums)	
03.2016 (datums)		03.2016 (datums)	
SIA "KCE"			
Reģistrācijas numurs: LV41203037327 Adrese: Dzelzavas 74, Rīga, LV1082 e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964			
Būvproj. vad.	G. Lasmanis	03.2016	Vispārējie norādījumi
Proj.sad.vad.	J.Voiļko	03.2016	
Izstrādāja	M.Pušļovs	03.2016	
Pasūtītājs: Ventspils pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde".			
Dzintaru ielas posma no Lokomotīves ielas 5 līdz Dzintaru ielai 5 asfalta seguma atjaunošana, Ventspilī.			
Marka: ELT			
Stadija		Lapa	Mērogs
BP		1	bez mēroga
Pasūtījuma Nr.			
Arhīva reģ. Nr.			