

*M. Petrovskis uzcēmis
08.05.2017*

**PAŠVALDĪBAS SIA «ŪDEKA»
TEHNISKĀ DAĻA**

Reģistrācijas Nr. 41203000983 no 30.09.2004.

Norēķinu konts Nr. LV56HABA0001402060108, kods Nr. HABALV22, AS „Swedbank”



**TEHNISKIE NOTEIKUMI
PROJEKTĒŠANAI**

2017.gada 28. aprīlis
05-03/32

PASŪTĪTĀJS: Ventpils brīvostas pārvalde

OBJEKTS: Segumu un inženiertīklu izbūve Rūpniecības ielā 11, Ventpilī

Pasūtītājam nepieciešams izbūvēt

1. Ūdensvads

- 1.1. Projekta teritorijā izbūvēt ūdensvadu. Ūdensvadu izbūvēt no PE materiāla caurulēm, ūdensvada diametru noteikt projektēšanas gaitā veicot aprēķinus.
- 1.2. Ūdensvada pieslēgumu veikt pie perspektīvā ūdensvada atzara D32, plastmasa, kas atrodas zemes gabalā ar kadastra numuru 2700 015 0115.
- 1.3. Projektēšanas gaitā veikt ūdens patēriņa skaitītāja diametra aprēķinu.
- 1.4. Pie nekustamā īpašuma robežas uzstādīt rūpnieciski ražotu, siltinātu ūdens patēriņa skaitītāja aku.

2. Sadzīves kanalizācija

- 2.1. Projekta teritorijā izbūvēt sadzīves kanalizācijas tīklus no PP materiāla caurulēm. Cauruļvadu diametrus noteikt projektēšanas gaitā veicot aprēķinus. Nepieciešamās vietās izbūvēt plastmasas skatakas.
- 2.2. Sadzīves kanalizācijas pieslēgumu veikt pie perspektīvā sadzīves kanalizācijas atzara D160, plastmasa, kas atrodas zemes gabalā ar kadastra numuru 2700 015 0115.
- 2.3. Sadzīves kanalizācijas tīklos nav atļauts novadīt lietuss ūdeni un virszemes ūdeņus.

3. Papildus nosacījumi

- 3.1. Projekta izstrādē ievērot Latvijas būvnormatīvus LBN 222-15, LBN 223-15, LBN 221-15 un Ventpils pilsētas apbūves noteikumus.
- 3.2. Projekta izstrādē ievērot Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” un „Aizsargjoslu likuma” prasības.
- 3.3. Būvprojekta eksemplāru elektroniskā veidā iesūtīt pašvaldības SIA „ŪDEKA”.
- 3.4. Būvprojekta dokumentāciju saskaņot ar pašvaldības SIA „ŪDEKA”, iepriekš piesakoties pa tel. 63607297
- 3.5. Pēc ūdenssaimniecības tīklu izbūves pašvaldības SIA „ŪDEKA” iesniegt izpildshēmu elektroniskā (dwg) formātā.
- 3.6. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no to izdošanas dienas.

Tehniskās daļas vadītājs:

V.Otomers

G.Bāne
636 07286



Talsu iela 65, Ventpils, LV-3602, Latvija
Tālrunis +371 636 61495, fakss +371 636 61912
E-pasts: udeka@ventspils.lv
Mājas lapa: www.udeka.lv

1 (1)

S A N E V E T S
Ventpils brīvostas pārvaldē
Datums: 08.05.2017