

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Seguma un inženiertīklu izbūve
Rūpniecības ielā 11, Ventspilī”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2017/67**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1

Ventspils, 2017.gads

1.jautājums.

Lokālās tāmes Nr.1 izmaksu pozīcija Nr. 68 “Automātiskās barjeras L=4,0m montāža, elektroapgādes pieslēguma ierīkošana”. Lūdzam sniegt tehniskos parametrus, vadības nosacījumus u.c. informāciju par uzstādāmo automātisko barjeru.

Atbilde.

Tehniskie rādītāji:

- *barošana: maiņstrāva 50Hz, 230V, līdzstrāva 24V;*
- *patērējamā jauda 100-180W;*
- *atvēršanās/aizvēršanās laiks 3,5-5 sekundes;*
- *darba temperatūra -20°C līdz +50°C;*
- *darba cikls 100%;*
- *barjeras atvēršana/aizvēršana no biroja telpām ar tālvadības pulti (tālvadības pults breloku skaitu precizēt komplektēšanas, piegādes un uzstādīšanas laikā).*

Komplektā ietilpst:

- *barjeras korpuss ar tajā būvētu vadības bloku, signāllampu, uztverošo antenu, utt.;*
- *barjeras nostiprinājuma pamats (saskaņā ar piegādātāja specifikāciju);*
- *alumīnija vai sakausējuma vieglmetāla paceļamā strēle L=4,0m ar atstarojošiem elementiem;*
- *paceļamās strēles atbalsts.*