

**Atklāta konkursa „Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2013.gadā – 2.kārta” ,
Id. Nr. VBOP 2013/58KF, nolikuma skaidrojumi.**

Skaidrojumi Nr.1

1. Vai pieļaujams Lokomotīves ielas rekonstrukcijas lokālās tāmes izmaksu pozīcijās 7.4 un 7.5, Depo ielas rekonstrukcijas lokālās tāmes izmaksu pozīcijā 7.4 un Dzelzceļnieku ielas lokālās tāmes pozīcijā 7.5 minētā granīta šķembu maisījuma 0/80 vietā izmantot granīta šķembu maisījumu 0/63?

Atbilde:

Lokomotīves ielas rekonstrukcijas lokālās tāmes izmaksu pozīcijās 7.4. un 10.5., Depo ielas rekonstrukcijas lokālās tāmes izmaksu pozīcijā 7.4. un Dzelzceļnieku ielas rekonstrukcijas lokālās tāmes izmaksu pozīcijā 7.5. šķembu (granīta) maisījuma 0/80 vietā var izmantot šķembu (granīta) maisījumu 0/63.

2. Vai pieļaujams Lokomotīves ielas rekonstrukcijas lokālās tāmes izmaksu pozīcijās 11.2 un 13.2 un Dzelzceļnieku ielas lokālās tāmes pozīcijās 10.3, 11.3 un 12.3 minētā granīta šķembu maisījuma 0/40 vietā izmantot granīta šķembu maisījumu 0/45?

Atbilde:

Lokomotīves ielas rekonstrukcijas lokālās tāmes izmaksu pozīcijās 11.2. un 13.2. un Dzelzceļnieku ielas rekonstrukcijas lokālās tāmes izmaksu pozīcijās 10.3., 11.3. un 12.3. šķembu (granīta) maisījuma 0/40 vietā var izmantot šķembu (granīta) maisījumu 0/45.