



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2017.gada 07.septembra
Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā
esošajiem termināļiem un industriālajām zonām
2017.gadā – Piebraucamā ceļa izbūve zemes
gabalam Dienvidu mols 5, Ventspilī”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2017/94 KF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1 un Nr.2

Ventspils, 2017.gads

Nolikuma skaidrojumi Nr.1

1.jautājums.

Paskaidrojuma rakstā, konkursa specifikācijā un apgaismojuma aprēķinā ir uzrādīti: **LED gaismekļi 49W un 56W**, bet būvprojektā lapā ELT-02 norādīti: **5 gab. LED 84W un 3 gab. 49W**. Lūdzam sniegt skaidrojumu.

Atbilde.

LED gaismekļiem jābūt tādiem, kā norādīts būvprojektā lapā ELT-02 – 5 gab. LED 84W un 3 gab. 49W.

2.jautājums.


Vadoties pēc Nolikuma p. 4.3. “Aizvietot materiālus, izstrādājumus un iekārtas ar ekvivalentiem Izpildītājs drīkst tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu”. Piedāvājam aizvietot projekta **gaismekļus CREE** uz gaismekļiem **LED-STR-56NW** (56W, 7280lm, 130lm/w) un **LED-STR-49NW** (49W, 6370lm, 130lm/w). Pievienojam gaismekļu tehniskos parametrus. Lūdzam pieņemt lēmumu par gaismekļu aizvietošanu.



LED-STR-56NW
56W LED Street light


Technical specification and light distribution

Wattage	56W ± 2%
Module Qty	1 pc x 56W, replaceable
Chip Luminous Flux	7280lm, 130lm/w
Lamp Luminous Flux	6720lm, 120lm/w
LED Chip	Philips Lumileds SMD 3030
LED Chip Lifespan L80	> 70 000 hours
LED Chip Qty	40 pcs
CRI	80 Ra
Beam Angle	80°/155°
Color Temperature	3000K, 4000K, 5000K optional
Driver	Meanwell ELG-75 DALI IP67
Working Voltage	VAC 90-305 50/60Hz
PF	> 0.95
THD	< 0.15
Electrical Protection	Class II
IP IK Rating	IP67 IK10
Housing material	Aluminum 6063, anti-corrosion paint
Housing color	Grey, White, Black optional
Lamp holder	ø40-60mm, 90-180° adjustable
Working Temperature	-40 °C to +60 °C
Dimensions, Weight	500 x 320 x 85mm, 5.6 kg
Warranty Time	5 Years
Surge Protection	10kV




LED-STR-49NW

49W LED Street light



Technical specification and light distribution

Wattage	49W $\pm$ 2%
Module Qty	1 pc x 49W, replaceable
Chip Luminous Flux	6370lm, 130lm/w
Lamp Luminous Flux	5880lm, 120lm/w
LED Chip	Philips Lumileds SMD 3030
LED Chip Lifespan L80	> 70 000 hours
LED Chip Qty	40 pcs
CRI	80 Ra
Beam Angle	80°/155°
Color Temperature	3000K, 4000K, 5000K optional
Driver	Meanwell ELG-75 DALI IP67
Working Voltage	VAC 90-305 50/60Hz
PF	> 0.95
THD	< 0.15
Electrical Protection	Class II
IP IK Rating	IP67 IK10
Housing material	Aluminum 6063, anti-corrosion paint
Housing color	Grey, White, Black optional
Lamp holder	ϕ 40-60mm, 90-180° adjustable
Working Temperature	-40 °C to +60 °C
Dimensions, Weight	500 x 320 x 85mm, 5.6 kg
Warranty Time	5 Years
Surge Protection	10kV



Atbilde.

Materiālu nomaiņa pieļaujama tikai gadījumos, ja tiek nodrošināts līdzvērtīgs teritorijas izgaismojums, kā būvprojektā paredzētajiem gaismekļiem.

Ieinteresētā piegādātāja piedāvātie gaismekļi LED-STR-56NW (56W, 7280lm, 130lm/w) un LED-STR-49NW (49W, 6370lm, 130lm/w) netiek atzīti kā analogi būvprojektā paredzētajiem CREE gaismekļiem.

Nepiekrītam jūsu piedāvājumam.

Lūdzu skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1, kuros ir mainīts alumīnija konusveida balsta diametrs uz SAL-80 DZ (Nolikuma grozījumu 1.pielikums "Būvdarbu apjomu tabulas" Lokālā tāme Nr.6 9.pozīcija).

Nolikuma skaidrojumi Nr.2

1.jautājums.

Vai ir iespēja Pretendentam neņemt avansu? Nolikuma punktā 61.1. minēts par avansa garantiju. Jautājums, ja gadījumā Pretendents nevēlas (un tas ir iespējams) saņemt avansu, vai šis bankas/apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par avansa garantiju jāiesedz iepirkuma komisijai?

Atbilde.

Nolikuma punktā 61.1. minētais bankas/ apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par avansa garantiju NAV jāiesniedz, ja Pretendents neparedz avansu.