



1. Prasības materiāliem skatīt Būvkonstrukciju daļas sadaļā "Specifikācijas";
2. Pirms darbu uzsākšanas esošie konstrukciju izmēri jāprecizē;
3. Mastikas asfaltu jāuzklāj tāda biezumā, lai tā virsma būtu augstāka par ietves bloka apmali ūdens brīvai aiztecēšanai;
4. Margu konstrukciju un stabiņu izvietojumu skatīt rasējumā MK-01;
5. Apgaismes stabu pamatnes konstrukciju skatīt rasējumā MK-02;
6. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes- metros, ja nav norādīts citādi.

Hidroizolācija un segums				
20	S6.1.1	Klāja virsmas gruntēšana ar zemas viskozitātes epoksīdsveķu pārklājumu (ietvēm)	m ²	496
21	S6.1.2	Mastikas asfalts hidroizolācijai (MAH, brauktuves hidroizolācijas remontam pie notekcaurulēm un "CIPEC" gala def. šuvēm)	m ²	10
22	S6.2.1	Šķembu mastikas asfalta dilumkārtā SMA 11	m ²	2032
23	S6.2.2	Mastikas asfalts (MA)	m ²	491