
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS**1. Vispārējā informācija.**

Būvprojekts objektam „Apļa ielas izbūve Ventspilī” izstrādāts pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes un Komunālās pārvaldes projektēšanas uzdevumu .

Paredzamais būvniecības laiks - 2018.gads.

2. 0,4 kV elektroapgaismojuma tīkli.

Elektroapgaismojumam projektā paredzēts veikt sekojošus darbus: Rūpniecības - Apļa ielu krustojumā uzstādīt jaunu kabeļskapi Nr.1A (KKM-2). No pārceltiem apgaismojuma balstiem (Projekts „Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Ventas tilta rotācijas apļa līdz Durbes ielas rotācijas aplim (ieskaitot), Ventspilī”) izbūvēt jaunus kabeļa posmus AXMK-4x50 līdz proj. kabeļskapim Nr.1A. Izbūvēt jaunu kabeļa posmu ar kabeli AXMK-4x35 pa Apļa ielu uzstādot jaunus balstus Nr.1A ar dubulto konsoli ,Nr.2A-Nr.13A ar parasto konsoli H= 6,5m ar 2/2m un gaismekļiem LED 98W. Kabeļa posms no apgaismojuma balsta Nr.13A paredzēts Rāvas ielas projektā.

Rūpniecības - Apļa ielu krustojumā demontēt vienu esošo apgaismojuma balstu ar gaismekli.

Visus celtniecības un montāžas darbus veikt pēc darbu apjoma saraksta.

3. A/S "Sadales tīkls" elektro spēka tīkli.

Saglabāt visus esošos 0,4 /10 kV kabeļus.

4. Zemes darbi.

Kabeļa tranšeju rakt pielietojot tehniku.

Kabeļus ieguldīt tranšejā ne mazāk kā 0.7m dziļumā no zemes virsmas. Kabelis tranšejā tiek guldīts uz ne mazāku kā 10cm smilts spilvenu un pēc tā ieguldīšanas tas tiek aizbērts ar smiltīm, ne mazāk kā 10 cm biezā kārtā. Virs kabeļa tiek ieklāta signāllenta un tranšeja tiek aizbērtā ar grunti.Zem ielas braucamās daļas kabelis esošā plastikāta caurulē D110mm . Krustojuma vietas ar citiem tīkliem veikt saskaņā ar esošiem normatīviem.

Gar koku saknēm ,zem ielas braucamās daļas un vietās ,kur kabelis pietuvojas vai krustojas ar citām komunikācijām, kabeli ievilkst plastikāta caurulē D110mm.

Pēc celtniecības darbu pabeigšanas veikt seguma atjaunošanas darbus ja tie ir ārpus ielas rekonstrukcijas ietvariem.

Visus elektrobūvniecības darbus veikt saskaņā ar pastāvošām normām un noteikumiem.

Sastādīja:

Kārlis Draviņš