



Projektējamā objekta novietne



Proj. kabeļu raksturīgie ķērsojumi ar eso ajām komunikācijām  
Ievērot pieļaujamus attālumus līdz eso ajām komunikācijām un objektiem.  
Dotie ķērsojuma mezgli ir uzdoti tipveida gadījumiem, bet tā kā nav precīzi zināmi visu komunikāciju guldīšanas dziļumi, tad ķērsojuma veidu pieņemt konkrēto komunikāciju aturfējot.



Tehniskā shēma izstrādāta ievērojot :

Latvijas Valsts Standartu  
Noteikumus par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"  
Noteikumus par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"

Rasējumu sastāvs

Marka Nr.	Nosaukums	Piezīmes
ELT-1	Vispārīgie rādītāji	
ELT-2-1	Trases plāns ar 0,4kV kabeļu tīkliem	1:250
ELT-2-2	Trases plāns ar 0,4kV kabeļu tīkliem	1:250
ELT-3	Apgaismojuma tīkla shēma	
	Materiālu specifikācija, darbu apjomi.	1 lapa
	Pielietojamo elektrosadlīņu skats ar izmēriem, izkop.no kataloga	1 lapa

Tehniskie rādītāji

Nr.	Nosaukums	Daudz.
1	Izbūvēt apg. balstu 6,5m (6m virs zemes), konsoli 2/2m .	10 kompl.
2	Izbūvēt apg. balstu 4,5m (4m virs zemes).	3 kompl.
3	Uzstādīt LED gaismekļus uz jauniem balstiem	13 kompl.
4	Uzstādīt LED gaismekli esošā balstā	3 kompl.
5	Uzstādīt kabeļskapi ar pamatni	2 kompl.
6	Izbūvēt apgaismojuma kabeli AXMK - 4x35	435 m
7	Izbūvēt apgaismojuma kabeli AXMK - 4x50	44 m

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem

Būvprojekta vadītājs Imants Baņķis  
(vārds un uzvārds)  
3-00845  
(sertifikāta Nr.)  
2018. gada janvārī (datums) (paraksts)

Šā būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs Kārlis Draviņš  
(vārds un uzvārds)  
3 - 00458  
(sertifikāta Nr.)  
2018. gada janvārī (datums) (paraksts)

Projektēto ELT tīklu apzīmējumi

- Projektējamais kabeļskapis
- Atkārtotais zemējums
- Gaismas ķermenis ar LED balstā H=6,5m + 2/2/15 konsole
- 0,4kV apgaismojuma zemes kabelis
- kabeļa savienojuma uzmava
- Aizsargcaurule D110mm

Pasūtītājs:		Ventpils p.i. "Komunālā pārvalde"
Projekts:		Rāvas ielas izbūve, Ventpils
Ģenerāluzņēmējs:	SIA "SBI - Ventpils"	Rasējums
Adrese: ūdens iela 12-118, Rīga, LV-1007	Tāls: 63627810	E-pasts: ventpils@spil.lv
Apak uzņēmējs:		Vispārīgie rādītāji
Adrese: ūdens iela 12-118, Rīga, LV-1007	Tāls: (+371) 26851888	E-pasts: procad@procad.lv
Būvprojekta ELT daļas vad.	Izstrādāja	Būvprojekta vadītājs
K.Draviņš	K.Draviņš	I.Baņķis
Marka	ELT	Mērogs
Stadija	Būvprojekts	Datums
08.01.2018.	Projekta Nr.	2017/047A - 420P