

Perspektīvs atzars

Pieslēgums pie esošā perspektīva ūdensvada atzara D110pl.
Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt esošo ūdensvadu iebūves dziļumu un diametru.

Proj.el.kab.aizsargc. 2xD110 c.a.~1,32

Perspektīvs atzars

Pieslēgums pie esošā perspektīva ūdensvada atzara D110pl.
Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt esošo ūdensvadu iebūves dziļumu un diametru.

K2 D315 t.0,87



Pagrāziens 43°
Vert.pagrāziens 9°

Proj.el.kab.aizsargc. 2xD110 c.a.~1,32

Perspektīvs atzars

Pieslēgums pie esošā perspektīva ūdensvada atzara D110pl.
Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt esošo ūdensvadu iebūves dziļumu un diametru.

Zemes virsmas augstuma atzīmes	2,47		2,27	2,42	2,40	2,36	2,30	2,36		2,41
U1 caurules augšas augstuma atzīmes	1,31		0,77	1,13	1,00	0,67	0,80	1,00		0,80
Ūdensvada U1 iebūves dziļums, m	1,16		1,50	1,29	1,40	1,69	1,50	1,36		1,61
Kritums		0,055			0,14	0,14	0,023		0,034	
Attālums, m		9,29		0,94	2,33		8,03		5,96	
U1 Caurule		U1 D110 PE PN10			U1 D110 PE PN10			U1 D110 PE PN10		
Pamatne		Blīvētā smiltis 0,15m			Blīvētā smiltis 0,15m			Blīvētā smiltis 0,15m		
Akas, mezgla numurs	U1-M1		U1-M2	U1-M3			U1-M4	U1-M5		U1-M6

 CEĻU KOMFORTS RĪGA Adrese: Bauskas iela 16c, Rīga, LV-1004 Tālrunis: (+371) 23304042 E-pasts: rīga@celukomforts.lv		 Inženiertehniskā projekta		Pasūtītājs Ventspils brīvostas pārvalde		Pasūtījuma Nr. KP2015/097A-G18p		
				Objekts/Adrese "Durbes ielas pārbūve, Ventspilī"				
				Rasējums Ūdensvada U1 garenprofils (perspektīvie atzari)		Stadija	Lapa	Lapa/Lapas
Darbes vadītājs	M. Priedēns		02.2018			BP	ŪKT-6	6/13
Rasēja	N. Dolgopolova		02.2018					
				Mērogs Mh 1:250 Mv 1:50	Reģistrācijas numurs 02-2018			