

IEPIRKUMA

**“Energosertifikācija Ventspils brīvostas pārvaldes
ēkām”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2018/ 54**

**NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1, Nr.2,
Nr.3 un Nr.4**

Ventspils, 2018.gads

Skaidrojumi Nr.1

1.jautājums.

Vai pirms iepirkuma iesniegšanas ir obligāta objekta apsekošana?

Atbilde.

Objektu apsekošana nav obligāti, bet ir vēlama, lai varētu precīzi noteikt veicamo darbu apjomu un izmaksas.

Skaidrojumi Nr.2

1.jautājums.

Vai būtu iespēja izsniegt objektu tehniskās inventarizācijas lietas?

Atbilde.

Objektu tehniskās inventarizācijas lietas elektroniski nav pieejamas. Ar objektu inventarizācijas lietu lietām iespējams iepazīties Jāņa ielā 19, Ventspilī. Lūdzam sazināties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Ausekli Prūsi, tālr.nr. 26425933, e-pasta adrese: auseklis.prusis@vbp.lv.

Skaidrojumi Nr.3

1.jautājums.

Atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma 11. pantam un 2013.gada 9.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 6. nodaļas prasībām, energosertifikācijas laikā ir jāpārbauda apkures katli un apkures sistēmas ar nominālo jaudu virs 20 kW un gaisa kondicionēšanas sistēmas ar nominālo jaudu virs 12 kW. Lūdzam norādīt vai un kurām ēkām, ar kādu kopējo jaudu ir uzstādītas šādas sistēmas? Dzesēšanas sistēmas skaitās arī atsevišķi uzstādīti kondicionieri, tādā gadījumā ir jāaskaita visu šādu iekārtu dzesēšanas jaudas, kas uzstādīti konkrētajā ēkā? Lūdzu norādīt visu sertificējamo ēku apkurināmās platības. Lūdzu norādīt, vai ēkās ir uzstādītas un tiek izmantotas centralizētas ventilācijas iekārtas.

Atbilde.

1. Jāņa iela 19, Ventspils - Ēkā ir centralizēta apkure, platība 1529.9 m², ir gaisa ventilācijas sistēma, čillers- ar jaudu 50 KW;
2. Sarkanmuižas dambis 25c, Ventspils - Ēkā ir centralizēta apkure, platība 939.1 m², ir gaisa ventilācijas sistēma, 10 gab. kondicionieri ar jaudu 3,5 KW katrs;
3. Augsto tehnoloģiju parks 2, Ventspils – Ēkā ir pilsētas centralizētā siltumapgāde, platība 4'247.1 m², ir uzstādītas un tiek izmantotas centralizētas ventilācijas iekārtas, kondicionēšanas sistēmas ar jaudu 882.9 KW;
4. Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1a, Ventspils – Ēkā ir pilsētas centralizētā siltumapgāde, platība 4'473.1 m², ir uzstādītas un tiek izmantotas centralizētas ventilācijas iekārtas, kondicionēšanas sistēmas ar jaudu 80 KW;

5. *Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5, Ventspils – Ēkā ir pilsētas centralizētā siltumapgāde, platība 4'109.1 m², ir uzstādītas un tiek izmantotas centralizētas ventilācijas iekārtas, kondicionēšanas sistēmas ar jaudu 183 KW.*

Skaidrojumi Nr.4

1.jautājums.

Vēlamies noskaidrot kādi ir cenu aptaujas nolikumā minēto objektu apjomi (kopējā platība, stāvu skaits):

Energosertifikācijas veikšana Ventspils brīvostas pārvaldes ēkās:

1. Jāņa iela 19, Ventspils;
2. Sarkanmuižas dambis 25c, Ventspils;
3. Augsto tehnoloģiju parks 2, Ventspils;
4. Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1a, Ventspils;
5. Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5, Ventspils.

Atbilde.

Objektu apjomi (kopējā platība, stāvu skaits):

1. *Jāņa iela 19, Ventspils – 3 stāvi, kopējā platība 1'529.9 m²;*
2. *Sarkanmuižas dambis 25c, Ventspils – 2 stāvi, kopējā platība 939.1 m²;*
3. *Augsto tehnoloģiju parks 2, Ventspils – 2 stāvi, kopējā platība 4'247.1 m²;*
4. *Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1a, Ventspils – 2 stāvi, kopējā platība 4'473.1 m²;*
5. *Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5, Ventspils – 2 stāvi, kopējā platība 4'109.1 m².*