U=0.4/0.23kV

AXMK 4x16 l=30m; D75(750N) l=26m (apg.balsts Nr.1.14---Nr.1.15)

Proj. apg. balsts Nr.1.14(H=4m)

AXMK 4x16 l=27m; D75(750N) l=23m (apg.balsts Nr.1.13---Nr.1.14)

Proj. apg. balsts Nr.1.13(H=4m)

AXMK 4x16 l=24m; D75(750N) l=20m (apg.balsts Nr.1.12---Nr.1.13)

Proj. apg. balsts Nr.1.12(H=4m)

AXMK 4x16 l=25m; D75(750N) l=21m (apg.balsts Nr.1.11---Nr.1.12)

Proj. apg. balsts Nr.1.11(H=4m)

D110(450N) l=6m remontcaurule

6xD160(750N) l=6x6m rezerves caurules

3xD160(750N) l=3x6m rezerves caurules

AXMK 4x16 l=20m; D75(750N) l=16m (es.apg.sadalne---apg.balsts Nr.1.10)
AXMK 4x16 l=28m; D75(750N) l=24m (es.apg.balsts Nr.1.10---Nr.1.11)

Proj. apg. balsts Nr.1.10(H=4m)

Es. apg. balsts Nr.2.39- nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelīņa izgaismojumam

Proj. 2xD160(1250N) l=2x10m rezerves caurules

Proj. D160(1250N) l=12m rezerves caurule

Es. apg. kabelis-saglabāt

Es. apg. balsts Nr.2.40- nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelīņa izgaismojumam

D110(450N) l=5m remontcaurule

AXMK 4x50 l=44m; D75(750N) l=39m (apg.balsts Nr.2.40---Nr.2.41) Proj. D160(750N) l=58m rezerves caurule

D110(450N) l=8m remontcaurule

Es. apg. balsts Nr.2.41- nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelīņa izgaismojumam

Proj. 2xD160(1250N) l=2x11m rezerves caurules

AXMK 4x50 l=48m; D75(750N) l=43m (apg.balsts Nr.2.41---Nr.2.42) Proj. D160(1250N) l=12m rezerves caurule

D110(450N) l=3m remontcaurule

Es. apg. balsts Nr.2.42- nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelīņa izgaismojumam

AXMK 4x50 l=34m; D75(750N) l=29m (apg.balsts Nr.2.42---Nr.2.43) Proj. D160(750N) l=34m rezerves caurule

Es. apg. balsts Nr.2.43- nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelīņa izgaismojumam

D110(450N) l=3m remontcaurule

Hermetiskā kabeļu kanalizācijas caurule D110(750N) =37m(KA-1---KA-2)

Kabeļu savienojumu aka KA-2

Hermetiskā kabeļu kanalizācijas caurule D110(750N) l=156m(KA-4---Esošā KA)
Kabeļu kanalizācijas caurules guldīšana paredzēta paralēlu projektējāmam elektroapgādes kabelim 0.25m attālumā
(kabeļa paredzētīs projektā: "Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Ventas tilta rotācijas apļa līdz Durbes ielas rotācijas aplim (ieskaitot), Ventspilī"

Kabeļu kanalizācijas izbūve sākot ar KA-3 aku līdz esošam TABLO pacelamajam tiltam veikt tikai vienlaicīgi ar projekta: "Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Ventas tilta rotācijas apļa līdz Durbes ielas rotācijas aplim (ieskaitot), Ventspilī" realizāciju

Kabeļu savienojumu aka KA-4

Hermetiskā kabeļu kanalizācijas caurule D110(750N) l=20m(KA-3---KA-4)

Kabeļu savienojumu aka KA-3

Kabeļu kanalizācijas izbūve sākot ar KA-3 aku līdz esošam TABLO pacelamajam tiltam veikt tikai vienlaicīgi ar projekta: "Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Ventas tilta rotācijas apļa līdz Durbes ielas rotācijas aplim (ieskaitot), Ventspilī" realizāciju

Hermetiskā kabeļu kanalizācijas caurule D110(750N) l=27m(KA-2---KA-3)

Es. apg. balsts Nr.2.44-nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelīņa izgaismojumam

AXMK 4x50 l=30m; D75(750N) l=25m(apg.balsts Nr.2.43---Nr.2.44)
AXMK 4x16 l=10m; D75(750N) l=6m(apg.balsts Nr.2.44---Nr.1.19)

Proj. apg. balsts Nr.1.19(H=4m)

AXMK 4x16 l=44m; D75(750N) l=39m (apg.balsts Nr.1.19---Nr.1.20)

Es. apg. balsts Nr.2.48-pārcelt

Es. apg. balsts Nr.2.45-pārcelt, nomainīt gaismekli

Es. apg. balssNr.2.47-pārcelt, nomainīt gaismekli

AXMK 4x16 l=34m; D75(750N) l=29m (apg.balsts Nr.2.46---Nr.2.47)

Es. apg. balsts Nr.2.46-pārcelt, nomainīt gaismekli

Hermetiskā kabeļu kanalizācijas caurule D100(750N) l=56m(TABLO---KA-1)

Kabeļu savienojumu aka KA-1

Proj. 2xD160(1250N) l=2x29m rezerves caurules

Proj. apg. balsts Nr.1.20(H=4m)

AXMK 4x16 l=18m; D75(750N) l=12m (apg.balsts Nr.1.20---Nr.2.45)
AXMK 4x16 l=32m; D75(750N) l=27m (apg.balsts Nr.2.45---Nr.2.46)
Atstāt kabeļa rezervi 2m pie balsta Nr.2.45 abiem pieslēgumiem

Proj. TABLO pacejamajam tiltam Paredzēt zemējumu

2xD110(450N) l=2x4m remontcaurules

2xD110(450N) l=2x5m remontcaurules

D110(450N) l=5m remontcaurule

D110(450N) l=5m remontcaurule

Es. apg. kabelis-saglabāt

Es. apg. balsts Nr.2.35- nomainīt gaismekli

Es. apg. kabelis-saglabāt

Es. apg. balsts Nr.2.34- nomainīt gaismekli

Es. apg. balsts Nr.2.36- nomainīt gaismekli

Durbes iela

Objekta un posmu izvietojuma shēma

Projektējamo kabeļu raksturīgie šķērsojumi ar esošajām komunikācijām
Šķērsojuma veidu precizēt katram gadījumam individuāli, atrokot esošo komunikāciju

"A" mezgls
"C" mezgls
"D" mezgls
"K" mezgls
"L" mezgls
"E" mezgls
"F" mezgls
"B1" mezgls
"B2" mezgls
"B4" mezgls

Piezīme: Projekta sastāvu un vispārīgos norādījumus skatīt lapā ELT-1.
Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta piepildmanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

CĒLU KOMFORTS		Struktūrvienība	Ventspils būvdaļa pārvalde	Rēķina Nr.	KP2015/097A-G1Bp
SIA "CĒLU KOMFORTS" Vienības gatve 87a-2, Rīga, LV-1058 Tālrunis: 67613000, Fakss: 67613001		Apakšuzņēmums			
		Projekts	"Durbes ielas pārbūve, Ventspilī"		
		Posms	Ģenerālplāns. 1 variants. Ārējie elektroapgādes tīkli. Posms 1-5	Stadija	Lapa	Lapu/Lapas
"ELT Aģās vēstīja" Projektēja	G.Bandenieks	03.2018		BP	ELT-6	6/10
	J.Stepiņevs	03.2018				
			Projektēšanas numurs 03-2018	Mērogs		