U=0.4/0.23kV

Proj. luksofora balsts(Lst7)
2xNYY-J 10x1.5 l=2x102m; D110(750N) l=72m(luksoforu vad. sad. Nr.5-Lst7)

Kabeļu guldīšanai izmantot esošo rezerves cauruli

Proj. luksofora balsts(Lst8)-uzstādīt jaunajā apg.balstā Nr.1.10
2xNYY-J 10x1.5 l=2x38m; D110(750N) l=33m (luksoforu vad. sad. Nr.5-Lst8)

Proj. luksofora konsoleveida balsts(Lst12)-paredzēts TS daļā-1.sējumā
Paredzēt zemējumu Lst12 balstam

Proj. luksofora balsts(Lst11)-uzstādīt jaunajā apg.balstā Nr.1.8

2xNYY-J 10x1.5 l=2x32m; D110(750N) l=16m(luksoforu vad. sad. Nr.5-Lst11)
2xNYY-J 10x1.5 l=2x43m; D110(750N) l=18m(luksoforu vad. sad. Nr.5-Lst12)
Kabeļu guldīšanai izmantot esošo rezerves cauruli

Proj. luksofora balsts(Lst10)--uzstādīt jaunajā apg.balstā Nr.1.7
2xNYY-J 10x1.5 l=2x18m; D110(750N) l=12m(luksoforu vad. sad. Nr.5-Lst10)

Proj. luksoforu vadības sadalne Nr.5
Proj. apg. sadalne Nr.2(skatīt atsevišķu sējumu)
Proj. uzskaites sadalne Nr.4 IUSH-2/63(skatīt atsevišķu sējumu)
Esošā KS722 sadalne, pārcelta(skatīt atsevišķu sējumu)

Proj. luksofora balsts(Lst9)-uzstādīt jaunajā apg.balstā Nr.1.9
2xNYY-J 10x1.5 l=2x19m; D110(750N) l=14m(luksoforu vad. sad. Nr.5-Lst9)

MN

Durbes iela

Tukuma iela

Augstā iela

Objekta un posmu izvietojuma shēma

Projektējamo kabeļu raksturīgie šķērsojumi ar esošajām komunikācijām
Šķērsojuma veidu precizēt katram gadījumam individuāli, atrokot esošo komunikāciju

"A" mezgls
"C" mezgls
"D" mezgls
"K" mezgls
"L" mezgls
"E" mezgls
"F" mezgls
"B1" mezgls
"B2" mezgls
"B4" mezgls

Piezīme: Projekta sastāvu un vispārīgos norādījumus skatīt lapā ELT-1.
Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

CĒLU KOMFORTS			Dokumenta saturs	Ventspils brīvostas pārvalde			
SIA					KP2015/0074-G15b		
Vesetas iela 7a, Rīga, LV-1004, Tālrunis: +371 67339500, E-pasts: info@celukomforts.lv			Objekta nosaukums	"Durbes ielas pārbūve, Ventspilī"			
Autors	Paraksts	Datums	Nodaļa	Ģenerālplāns. Ārējie elektroapgādes tīkli. Plāns 1-3	Stadija	Lapa	Lapu skaits
ELT.Ādjs. Ventspils							
Projektēja	E.Bandeniece	03.2018			BP	ELT-3	3/5
	J.Šteyfelds	03.2018	Mērogs	1:250	Projektēšanas numurs	03-2018	