



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2018.gada 11.jūnija
Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā
esošajiem termināļiem un industriālajām zonām
2018.gadā – Kurzemes ielas pārbūve posmā no
Embūtes ielas līdz Mazās Kurzemes ielai,
Ventspilī”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2018/ 84 KF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.3 un Nr.4

Ventspils, 2018.gads

Nolikuma skaidrojumi Nr.3

1.jautājums.

Konkursa nolikuma pielikumā Nr.9 pievienotās lokālās tāmes Nr.1 – TS pārbūve, pozīcijā Nr.1.18 ir paredzēta polietilēna cauruļvada guldīšana ar caurdures metodi – 30,50 metri.

Lai ieinteresētais Pretendents varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam precizēt polietilēna cauruļvada specifikāciju (materiāls, diametrs, stiprības klase), izbūves dziļums un norādīt būvprojekta rasējuma lapas numuru, kurā uzrādīti veicamie darbi un to veikšanas vieta.

Atbilde.

Cauruļvada materiāls PEHD, Stiprības klase 1250KN,

Diametrs un materiāla garums iekļauts lokālā tāme Nr.1 – TS pārbūve, pozīcijā Nr.1.21 DN/OD=110mm

un pozīcijā Nr.1.22 DN/OD=1x160mm, materiāla garums katrai caurulei 30.5m.

Caurdures novietojumu skatīt rasējumā ĢP-2-6 (6/12) paredzēts zem dzelzceļa.

Caurdrures dziļums no 1÷2.5m.

Nolikuma skaidrojumi Nr.4

1.jautājums.

Lokālā tāme Nr.2

PP gludsienu aka ar piemetinātu šahtu D400 , gruntsūdeņu blīvredzenu, pieskrūvējamu teleskopa pāreju 400/315, teleskopu D315, ķeta rāmi ar vāku 25t.		
Dziļums 0-2.0m	kmp	12

Projektā risinājumā ir norādītas PP materiāla gludsienu skatakas.

Lūdzu apstipriniet, ka par analogām skatakām tiks uzskatītas PE materiāla gludsienu skatakas

Atbilde.

Jā, tiks uzskatītas.

2.jautājums.

Lokālā tāme Nr.2

	<i>Lietus ūdens kanalizācijas cauruļu OD500mm, stiprības klase 8kN/m2 izbūve zem gruntsūdens līmeņa, ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi</i>		
13	Dziļums 0-2.50m	m	7

Projektā risinājumā ir norādītas lietussūdens kanalizācijas caurules OD500 ar stiprības klasi 8kN/m².

Lūdzu apstipriniet, ka projekta risinājumā ir pieļaujamas lietussūdens kanalizācijas caurules ID500 ar stiprības klasi 8kN/m².

Atbilde.

Jā, ir pieļaujamas.

3.jautājums.

Lokālā tāme nr.1

2.6	Polimēru caurtekas D500mm PE SN8 izbūve (tai skaitā ierakums, uzbēruma, pamata izbūve, ieteces un izteces gala sienu un teknes nostripinājumu izbūve)	m	11,00
-----	---	---	-------

Projektā risinājumā ir norādīta polimēru caurteka D500mm PE SN8.

Lūdzu apstipriniet, ka projekta risinājumā ir pieļaujamas polimēru caurteka ID500mm no PP materiāla ar stiprības klasi SN8 8kN/m².

Atbilde.

Jā, ir pieļaujamas.

4.jautājums.

Lokālās tāmes Nr. 1 izmaksu pozīcija Nr. 5.2.1 "Atbalsta konstrukcija (Jakob.com sistēma vai analogs risinājums) h=1.6-5.6m".

Lūdzam sniegt tehnisko specifikāciju uzstādāmajai atbalsta konstrukcijai.

Atbilde.

Aprakstu un vizuālo risinājumu trošes sietam skatīt Sējuma Nr.1. Vispārīgā daļā 113.lpp. Pretendentam jāpiedāvā risinājums ar pamatotu aprēķinu.

Minimālās materiālu prasības, kas jāņem vērā piedāvājot atbalsta konstrukcijas risinājumu:

- visām trošu metālu sistēmu materiāliem jābūt no nerūsējošā tērauda.
- trošu sistēmas attālums no sienu konstrukcijas 10-15cm.
- maksimālais trošes sieta acu izmērs 20cm (rombveidīgi).
- minimālais trošu diametrs 2.5mm.