


M. Pētersons u.c.



VENTSPILS PILSĒTAS DOME
ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTBŪVNICĪBAS NODAĻA

Reģistrācijas Nr. 90000051970, Jūras iela 36, Ventspils, LV3601
tālrunis: 63601162, 63601197, fakss: 63601118, e-pasts: apn@ventspils.lv, http://www.ventspils.lv

07.03.2018. Nr.BIS-BV-5.1-2018-41
Uz 07.02.2018 Nr. BIS-51903-1918

Ventspils brīvostas pārvaldei
Jāņa ielā 19, Ventspilī

Kopija SIA "NAMS"

Lēmums par atteikšanos izdot būvatļauju objektam
"Ražošanas ēkas pārbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 5, Ventspilī"

Ventspils pilsētas domes (turpmāk – Dome) Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā (turpmāk – APN) ir saņemts un izvērtēts būvniecības ierosinātāja - Ventspils brīvostas pārvaldes iesniegtais būvniecības iesniegums (saņemts un reģistrēts APN 07.02.2018. ar Nr. BIS-51903-1918) un tam klāt pievienotais SIA "NAMS" izstrādātais būvprojekts minimālajā sastāvā objektam "Ražošanas ēkas pārbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 5, Ventspilī", ar kuru tiek lūgts izdot būvatļauju, kā rezultātā darām zināmu, ka Ventspils brīvostas pārvaldes ierosinātā būvniecības iecere ir izvērtēta atbilstoši Būvniecības likuma 15.pantā noteiktajam un konceptuālu iebildumu pret to nav, taču lai APN varētu pieņemt optimālu lēmumu par būvatļaujas izsniegšanu, nepieciešams veikt sekojošo:

- Izvērtējot no jauna paredzētā kompaktā transformatora punkta (turpmāk – KTP) novietni, lūdzam Jūs papildus iesniegt detalizētu, izstrādātu lielākā mērogā savietoto plānu, kur uzskatāmi un pārliecinoši ir uzrādīta KTP novietne, kontekstā ar projektēšanas stadijā esošo VATP ēku Nr.6 (būvprojekts – MBP "Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā") un pie tās paredzēto auto stāvlaukumu (būvprojekts –

Lietas numurs: BIS-51903-1918
Dokumenta numurs: BIS-BV-5.1-2018-41

1.lpp no 2 lpp

S A N E M T S

Ventspils brīvostas pārvaldē

Datums: 08.03.2018

Indekss: A/DP- 4/310

MBP) "Stāvlaukuma izbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr.6"), uzrādot KTP kontūru, kas nevar būt izvietota tā, ka kontūrs skar bruģēto iebrauktuvi uz VATP ēku Nr.6. Papildus izstrādājamā plānā atspoguļot augstāk minēto, saistīto būvprojektu risinājumus, t.sk. to projektēšanas darbu robežu.

Vienlaicīgi informējam, ka:

- būvniecības ieceres iesniegums ir papildināms ar informāciju par jaunbūvējamo būvi – KTP;
- būvprojekts minimālā sastāvā saskaņojams arī ar SIA "VATS".

Šo lēmumu (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Ventspils pilsētas domē.

Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas vadītāja vietniece

E.Zaharova

(amats, vārds, uzvārds, paraksts¹)

(datums)

D.Dzedone

A.Žeimunds

R.Molotanova

63601174