


KONSTRUKTĪVI-TEHNOLOĢISKAIS RISINĀJUMS

VENTSPILS BRĪVOSTAS PIESTĀTNES NR.34 ČAULPĀĻA Ø1600mm REMONTAM AR 3.TIPA BOJĀJUMIEM

**GRIEZUMS A-A**  
**M1:25**



### Pieņemtie apzīmējumi:

1. Čaulpālis Ø1600mm
2. Dzelzsbetona režģoga plātne
3. Matinpālis
4. Attīstīta plaisa
5. Betona aizsargslāņa bojājums
6. Apsēgta un korozijas bojāta armatūra
7. Papildus armējums
8. Lokāla betonēšana (betons C30/37)
9. Reprofilējotā polimērcementa kārtā
10. Aizsardzības konstrukcijas segums
11. Hermokamera (rasējumā nav parādīta)

### Paskaidrojumi rasējumam:

1. Hermokameras sagatavošana, uzstādīšana darba stāvoklī.
2. Virsmas atīrīšana no jūras apaugumiem, slāņaina un bojāta betona atdalīšana, čaulpāja sagatavošana remontam.
3. Virsmas un atsegtās armatūras smilšstrūklošanas atīrīšana līdz Sa 2 ½.
4. Armatūras karkasa remonts un pastiprināšana (armatūra Ø10-16mm, B 500B).
5. Noņemamas metāla veidnes montāža.
6. Čaulpāja apbetonēšana (betons C30/37).
7. Noņemamas metāla veidnes demontāža.
8. Reprofilēšana, polimerementa kārtas uzklāšana.
9. Aizsardzības konstrukcijas seguma ierīkošana.
10. Hermokameras demontāža.

[illegible]