



**TEHNISKIE NOTEIKUMI**  
PROJEKTĒŠANAI

2018.gada 9.aprīlis  
05-03/25

PASŪTĪTĀJS: SIA “Energoprojekts”

OBJEKTS: „10 kV un 0.4kV kabellīnijas pārbūve K.Valdemāra ielā, Ventspilī”

1. Izstrādājot tehnisko projektu ņemt vērā, ka projektējamā objekta teritorijā atrodas Ventspils pašvaldības SIA „ŪDEKA” valdījumā esošie ūdensapgādes tīkli un sadzīves kanalizācijas tīkli.
2. Projekta izstrādē ievērot Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” un „Aizsargjoslu likuma” prasības.
3. Tehniskajā projektā uzrādīt ūdenssaimniecības tīklu šķērsojuma vietu griezumus.
4. Ja nav zināmas esošo ūdenssaimniecības tīklu augstuma atzīmes, rakšanas darbus tīklu tuvumā veikt bez mehānismu pielietošanas.
5. Projekta eksemplāru elektroniskā veidā iesūtīt pašvaldības SIA „ŪDEKA”.
6. Projekta dokumentāciju saskaņot ar pašvaldības SIA „ŪDEKA”, iepriekš piesakoties pa tel. 63607297.
7. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no to izdošanas dienas.

Tehniskās daļas vadītājs

V.Otomers

G.Bāne  
636 07286

