

Saskaņots:
Valdes priekšsēdētājs
SIA "Ventall Termināl"
..... V.Indrāns
« 02 » 05, 2018.

Apstiprinu:
Valdes loceklis
SIA „Ventamonjaks serviss”
..... V.Vērņuks
« 02 » 03 2018.

Saskaņots :
Valdes loceklis
SIA „Ventamonjaks ”
..... J.Višņausks
« 02 » 03 2018.

Saskaņots:
Tehniskais direktors
SIA „VARS”
..... R.Janukovičs
« 28. » 02. 2018.

Saskaņots:
Tehniskais direktors
SIA „Bio-Venta”
..... S.Bardukovs
« 28 » 03 2018.

TEHNISKIE NOTEIKUMI

**tehniskā projekta "Ventpils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana" izstrādei,
kas saistīti ar esošo kabeļu līniju iznešanu no būvniecības zonas
starp pietātnēm 34., 35.A un 36..**

1. **Pasūtītājs:** SIA „Ventpils brīvdostas “
2. **Vadošā projektēšanas organizācija** –SIA "Jūras projekts"
3. **Būvniecības veids** – atjaunošana
4. **Objekts** - Ventpils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana .
5. **Tehniskie noteikumi projekta izstrādei.**

5.1. Galvenās prasības un nosacījumi:

Projektā :

- 5.1.1. Paredzēt sarakstā norādīto esošo kabeļu līniju (sk. Pielikumu Nr.1) iznešanu no būvniecības zonas.
- 5.1.2. Paredzēt jaunu kabeļu estakāžu izbūvi sarakstā Nr.1 norādītajām kabeļu līnijām.
- 5.1.3. Kabeļu nomaiņa no katras kabeļu līnijas sākuma līdz beigām, bez savienojosu uznavu veidošanas ar esošajiem kabeļiem.
- 5.1.4. Jauno kabeļu pieslēgšana tiek veidota identiski esošajiem, atbilstoši esošai izpilddokumentācijai.
- 5.1.5. Paredzēt atsevišķus kabeļu plauktus katrai organizācijai.
- 5.1.6. Iekļaut projektā esošo kabeļu demontāžas nosacījumus.
- 5.1.7. Kabeļu līniju iznešanas projektu realizēt divos (2) posmos:
 - skiču projekts;
 - tehniskais projekts.

Katru projekta posmu saskaņot ar SIA „Ventamonjaks serviss”.

6. Īpašie nosacījumi:

Projektu izstrādāt saskaņā ar LR spēkā esošās normatīvi tehniskās dokumentācijas prasībām.

Pielikumā:

1. Apstiprinātā tabula ar kabeļu līniju garumiem un kabeļu tiem - 5 lp.


Sastādīja:

Elektroapgādes iecirkņa vadītājs



J.Siņica

Kontrolmēraparātu un automātikas ietaišu apkopes un
remonta iecirkņa vadītājs



S.Anpilogovs

Elektroietaišu apkopes un remonta
iecirkņa vadītājs



V.Terešins

Ugunsdzēsības sistēmu apkalpošanas
iecirkņa vadītājs



V.Janajevs

Sakaru iecirkņa vadītājs



O.Soļarčuks


Elektriska iekārtu specialists



V.Limonovs

Saskaņots:

Enerģētikas dienesta vadītājs



V.Fjodorovs