





Mērogs:
V 1:100
H 1:500



ŪDENSVADA DETALIZĀCIJA b/m



Caurules virsmas atzīme	1	4.96	4.93	5.22	7.08	5.26
Projekt.zemes virsmas atzīmes	2	6.46		7.02	7.02	7.07
Esošās zemes virsmas atzīmes	3	6.46		6.50	6.50	6.60
Cauruļvada materiāls diametrs un izolāc.veids	4	Plastmasas spiediena caurules ūdensapgādei OD110, spiediena klase PN10			Plastmasas spiediena caurules ūdensapgādei OD160, spiediena klase PN10	
Kritums,m/m	5	0.021		0.012		0.009
Garums,m		13.5		17.5		31.0
Pamatojums	6	brietēta smiltis 20cm				brietēta smiltis 20cm
Attālums	7	13.5		17.5		31.0
Aku Nr.	8	Pieslēgums pie esošā tīkla		P.11	Proj. robeža	Pieslēgums pie esošā tīkla

Būvpr.daļas vad.	R.Liberts	25.01.2018.	ADRESE:	Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā.	
Izstrādāja	R.Liberts	25.01.2018.	OBJEKTS:	Vieglo automašīnu stāvvietas.	
			PASŪTĪTĀJS:	Ventspils brīvostas pārvalde.	
			RASEJUMS:	Garenprofils ū1 un ūdensvada detalizācija	
FAILS:			PASŪTĪJUMA NR.:	2016-05	STADIJA: BP
MĒROGS: V 1:100 H 1:500			LAPAS:	5	LAPA: ŪKT - 03



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv