

2016. gada 17.martā
Ventspili

Ventspils brīvostas pārvaldes
tehniskās nodaļas vadītājam
M.Petrovskim

Nr. 27


Par tehniskajiem noteikumiem

Izstrādājot projektu Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā – “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”, elektroapgādei paredzēt:

1. KTP Nr. - 5 izbūvi ar pieslēgumu no KTP – 4 “Ventspils Augsto tehnoloģiju parka” teritorijā.
2. Projektējot KTP Nr. - 5 paredzēt iespēju pieslēgt vel citu TP.
3. Paredzēt KTP savienojumus ar optiskajiem kabeļiem.
4. Papildināt esošo KTP – 4 vidējā sprieguma slēgiekārtas ar vadības un kontroles iekārtām. (slēgiekārtu motoru piedziņu un gala slēdžiem)
5. KTP Nr. – 5 tehniskos jautājumus, novietojumu, vidējā spriegumā iekārtu komplektāciju saskaņot ar SIA “VATS”.

Ar cieņu,

SIA “Vats” valdes loceklis



A.Komisars

Ventspils brīvostas pārvalde
Datums: 18. 03. 2016
Inčlods: A/DP- 8 | 419