

ATKLĀTĀ KONKURSA

“Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2018/ 49 ERAF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.11

Ventspils, 2018.gads

**NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020**



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Nolikuma skaidrojumi Nr.11

1.jautājums.

Pasūtītājs nolikuma skaidrojumi Nr.10 atbildē Nr.1 norādījis, ka grīdas pamatojuma izbūvē jāpielieto dolomīta šķembas. Vēršam uzmanību, ka Kurzemes reģionā atbilstošs dolomīta izcelsmes materiāls nav pieejams, kas nozīmē, ka materiāls jāved no citiem reģioniem, kas ievērojami sadārdzina šī projekta izmaksas. Lūdzam apstiprināt, ka grīdas pamatojuma izbūve (Lokālās tāmes Nr. 1,7 “Grīdas” izmaksu pozīcija Nr. 1 – Nr.3) var pielietot arī citas izcelsmes materiālus (piemēram, grants šķembas vai granīta šķembas), kas atbilst Ceļu specifikāciju 2017 prasībām. Papildus lūdzam norādīt prasības pielietojamajam šķembru materiālam fr. 0-20, fr. 0-45 un fr. 0-63 (t.sk. Losandželosas koeficientu)!

Atbilde.

Grīdu pamatnes izbūvei var izmantot šķembas ar būvprojektā norādīto frakciju, kuras nodrošina nepieciešamo nestspēju saskaņā ar BK daļā norādīto.