



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**

Kurzemes reģiona Ventspils nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Kustes dambis 20, Ventspils, LV-3602 Tālr: 63663705, tālr/fakss: 63662006 www.lvceli.lv

Ventspils 14.12.2011

Nr. 4.4.3 - 369

Uz 2011.gada 21.novembra Nr.3-3.1/1305

Ventspils brīvostas pārvaldes
būvinženierim A.Jēkabsona kungam
Jāņa iela 19,
Ventspils, LV-3601

*Par tehniskajiem noteikumiem
autotransporta stāvlaukuma ierīkošanai*

Veicot projekta izstrādi autotransporta stāvlaukuma izbūvei Kr.Valdemāra ielā 24, Ventspilī, jāņem vērā sekojoši noteikumi:

1. Pieslēgumu rādījumus paredzēt atbilstoši standarta LVS 190-3:2009 „Vienlīmeņa ceļu mezgli” prasībām ņemot vērā piesaistošo transportlīdzekļu gabarītus.
2. Ja viens no autostāvlaukuma pieslēgumiem tiek veidots Loču un Kr.Valdemāra ielu krustojumā kā Loču ielas turpinājums, tad ieteicams pieslēgumu organizēt tikai kā izbrauktuvi no stāvlaukuma, bez iebrukšanas iespējām, lai atvieglotu uztveramību krustojumā, kur galvenais ceļš maina virzienu.
3. Paredzēt pasākumu apmeklētāju autobusu stāvvietas teātra nama „Jūras vārti” tuvumā.
4. Projektā uzrādīt sasaisti starp blakus nekustamā īpašuma daļā (kad.nr.27000010905) esošo auto stāvlaukumu un jaunprojektējamo stāvlaukumu.
5. Auto stāvvietas vizuāli atdalīt no braucamās daļas, tās plānot atbilstoši standarta LVS 190-7:2002 prasībām.
6. Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojumam un ceļa apzīmējumiem jāatbilst standartu LVS 77-2:2009 un LVS 85:2009 prasībām.
7. Skiču projekts un tehniskais projekts jāsaskaņo VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Ventspils nodaļā.
8. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no izsniegšanas brīža.

Nodaļas vadītājs

A.Geige

63661333

Inga.Klegere@lvceli.lv