

Nr. p.k.	Nosaukums	Tips	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
<b>Apgaismojuma tīkli</b>					
1	Kabeļu komutācijas sadale ar komutācijas aparāturu	CDC420 ar pamatni	kompl.	1	pēc shēmas ELT-3
2	Komutācijas nazis	NH-00 160A	gab.	3	
3	Kūstošais drošinātājs	NH-00 40A	gab.	12	
4	Kabelis	AXPK 4x50	m	427	
5	Kabelis	AXPK 4x16	m	25	
6	Aizsargcaurules	EVOCAB HARD-110 750N	m	193	
7	Signāllenta	MBN	m	389	
8	Kabeļu galu apdares	EPKT 0031	gab.	24	
9	Kabeļu galu apdares	EPKT 0015	gab.	1	
10	Metāla apgaismojuma balsts ar pamatni	h=4m.	gab.	4	
11	Apgaismojuma balsts ar pamatni un divpusējo konsoli	8 PJ 60 HL1+T10 60	gab.	2	
12	Apgaismojuma balsts ar pamatni un konsoli	8 PJ 60 HL1+P10 60	gab.	4	
13	Spaiļu, drošinātāju komplekts balstiem	SV 15	kompl.	10	
14	Automātslēdzis	1P6C	gab.	12	
15	Kabelis ar Cu dzīslām	NYM 3x1,5	m	100	
16	Ielu gaismas ķermeņi ar nātrija spuldzi	SGS 101 SON-T 70W	kompl.	8	
17	Gaismeklis ar nātrija spuldzi	OCP-70B-PC/II SON-T 70W	kompl.	4	
18	Masta pāreja	R60/48	gab.	4	
19	Savienojuma uzmava	SMOE 81513	kompl.	2	
20	Zemējuma vads	Cu 35 mm <sup>2</sup>	m	5	
21	Zemējuma elektrods	Cu d=5/8" h=1,5m	gab.	2	
22	Zemējuma elektroda spice	d=5/8"	gab.	1	
23	Zemējuma elektroda savienotājs	C60	gab.	1	
24	Celtniecības smiltis		m <sup>3</sup>	6	
25	Keramzīts		l	40	
26	Neuzskaitītie paligmateriāli		obj.	1	
<b>A/s "Sadales tīkls" tīkli</b>					
1	Kabeļu komutācijas sadale ar komutācijas aparāturu	CDC440 ar pamatni	kompl.	1	pēc shēmas ELT-3
2	Uzskaites sadale ar komutācijas aparāturu	CDCA aprīkota ar plombējamu stiklu, automātslēdzi, spaiļiem un komutācijas vadiem	kompl.	1	pēc shēmas ELT-3
3	Komutācijas nazis	NH-2 400A	gab.	3	
4	Kūstošais drošinātājs	NH-2 125A	gab.	3	
5	Kūstošais drošinātājs	NH-00 80A	gab.	3	
7	Kabelis	YYY-J 5x16	m	29	
8	Kabeļu galu apdares	EPKT 0063	gab.	1	
9	Kabeļu galu apdares	EPKT 0047	gab.	1	
10	Kabeļu galu apdares	POLT-01/5x10-35	kompl.	1	
11	Savienošanas uzmava	SMOE 81512-CEE05	gab.	1	
12	Rezerves caurules	EVOCAB SUPERHARD-160 1250N	m	40	
13	Aizsargcaurules	EVOCAB SUPERHARD-110 1250N	m	2	
14	Aizsargcaurules	EVOCAB SPLIT-110 450N	m	12	
15	Zemējuma elektrodi	Cu5/8" l=1.5m.	gab.	2	
16	Skava elektrodam	JAB5/8" Cu	gab.	1	
17	Zemējuma vads	Cu35	m	5	
18	Gala spice	Cu5/8"	gab.	1	
19	Savienošanas uzmava elektrodiem	C60	gab.	1	
20	Signāllenta	MBN	m	76	
21	Celtniecības smiltis		m <sup>3</sup>	1	
22	Keramzīts		l	40	
<b>1. Materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.</b>					
<b>2. Saskaņojot ar pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrād.</b>					
Izm.	Lapa	Dokum. Nr.	Paraksts	Dat.	
Izstrādāja		G.Bandenieks		16.04	
Vadītājs		G.Bandenieks		16.04	
<b>Objekts: "Autotransporta stāvlaukuma izbūve K.Valdemāra ielā 24, Ventspilī"</b>  <b>Materiālu specifikācija.</b>  Elektroapgādes un apgaismojuma ārējie tīkli					Litera Lapa Lapas ELT-4 6
					