

Nr. p.k.	Nosaukums	Tips	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	Bedres rakšana sadalei		gab.	1	
2	Zemējuma kontūra izbūve	atkārtotais zemējums	kompl.	1	
3	Sadales ar pamatni montāža		kompl.	1	
4	Tranšejas rakš. un aizbēršana vienam kab. ar meh.		m	309	
5	Tranšejas rakš. un aizbēršana vienam kab. ar rokām		m	40	
6	Tranšejas rakš. un aizbēršana četriem kab. ar rokām		m	10	
7	Gultnes sagatavošana kabelim		m	389	
8	Aizsargcauruļu guldīšana tranšejā	EVOCAB HARD-110 750N	m	157	
9	Rezerves cauruļu guldīšana tranšejā	EVOCAB HARD-110 750N	m	36	
10	Kabelis tranšejā caurulē	AXPK 4x50	m	339	
11	Kabelis esošajā caurulē	AXPK 4x50	m	16	
12	Kabelis sadalēs, balstos un balstu pamatnēs	AXPK 4x50	m	72	
13	Kabelis tranšejā caurulē	AXPK 4x16	m	14	
14	Kabelis esošajā caurulē	AXPK 4x16	m	8	
15	Kabelis sadalēs, balstos un balstu pamatnēs	AXPK 4x16	m	3	
16	Esoša kabeļa atšūfēšana		gab.	2	
17	Gala apdares montāža	EPKT 0031	gab.	24	
18	Gala apdares montāža	EPKT 0015	gab.	1	
19	Signāļentas uzklāšana	MBN	m	389	
20	Bedru rakšana apgaismojuma balstu pamatnēm	4m.	gab.	4	
21	Apgaismojuma balstu ar pamatnēm montāža	4m.	gab.	4	
22	Gaismekļu un spuldžu montāža balstos	OCP-70B-PC/II SON-T 70W	gab.	4	
23	Metāla apgaismojuma balsta ar gaismekli demontāža	8m.	gab.	2	
24	Bedru rakšana apgaismojuma balstu pamatnēm	8m.	gab.	6	
25	Metāla apgaismojuma balsta montāža	8m. ar pamatu un konsoli	gab.	4	
26	Metāla apgaismojuma balsta montāža	8m. ar pamatu un dubulto konsoli	gab.	2	
27	Spaiļu uzstādīšana balstos	SV 15	kompl.	10	
28	Automātslēdža montāža	1P6C	gab.	12	
29	Kabeļu montāža balstos	NYM 3x1,5	m	100	
30	Gaismekļu montāža	SGS 101 SON-T 70W	gab.	8	
31	Esošās sadales demontāža	KS-4 tipa	gab.	1	
32	Bedres rakšana savienojuma uzmavai		gab.	2	
33	Savienojuma uzmavas montāža	SMOE 81513	kompl.	2	
34	Izolācijas pretestības mērījumi		gab.	26	
35	Digitālo izpildmērījumu izstrāde		m	389	
36	Zemējuma pretestības mērījums		gab.	1	
37	Liekās grunts aizvešana		m3	6	

1. Materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

2. Saskaņojot ar pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrād.

					Objekts: "Autotransporta stāvlaukuma izbūve K.Valdemāra ielā 24, Ventspilī"		
Izm.	Lapa	Dokum. Nr.	Paraksts	Dat.	Galveno darbu apjomi.  Apgaismojuma ārējie tīkli		
Izstrādāja		G.Bandenieks		16.04			
Vadītājs		G.Bandenieks		16.04			
					Litera	Lapa	Lapas
						ELT-5	6
							