



Pasūtītājs: SIA "Conversio", Tērbatas iela 31a-14, Jūrmala
Objekts: Ventspils
Paraugu saņemšanas datums: 28.08.2017.
Rezultātu izsniegšanas datums: 04.09.2017.

Testēšanas pārskats 485-2017

Lpp. 2 no 2

GRUNTS FIZIKĀLO ĪPAŠĪBU NOTEIKŠANAS REZULTĀTI

Lab. Nr. Lab. No.	Urbuma Nr. - Parauga Nr. Borehole No. - Sample No.	Parauga noņemšanas dziļums Depth m	Mitrums Water content w, %	Plūstamības robeža Liquid limit w _L , %	Drupšanas robeža Plastic limit w _p , %	Plastiskuma skaitlis Plasticity index I _p , %	Konsistences rādītājs Consistency index I _c	Plūstamības rādītājs Liquidity index I _L
485V971	4-1	1,20-1,60	31,3	40,2	20,7	19,5	0,46	0,54
485V973	4-4	8,00-8,30	12,8	21,7	12,7	9,0	0,99	0,01
485V974	2-8	2,70-3,00	29,4	41,6	21,4	20,2	0,60	0,40
485V976	4-5	10,0-10,40	15,9	22,2	13,3	8,9	0,71	0,29

Pasūtītājs atbildīgs par parauga ņemšanas pareizību un kvalitāti.

Testēšanas metodes:

granulometriskais sastāvs - LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005 (sietu areometra metodes),
mitrums - LVS EN ISO 17892-1:2015,
plastiskums - LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013.

Testēšanas rezultāti attiecas uz materiālu, kas norādīts pārskatā.

Bez Latvijas Ģeotehniskās Laboratorijas "Gruntsekspersts" rakstiskas atļaujas testēšanas rezultātu reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta.

Laboratorijas vadītāja:

S Terentjeva