



- Piezīmes:
1. Sadalne individuāli komplektējama atbilstošo LVS EN 61439-1:2012.
 2. Sadalni komplektēt atbilstoši tehnoloģiskajam iekārtām, kas izstrādāts atsevišķā projekta daļā.
 3. Kabeļa ievadi un izvadi no augšas.
 4. Noplūdes automātslēdžu paredzēt kombinētus ar 30mA AC klasi.
 5. Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	24.04.2018	ADRESE: Ventspils, Ganību iela 103		
Inženieris	A. Karulis	24.04.2018	OBJEKTS: Ražošanas ēkas būvniecība		
			PASŪTĪTĀJS: Ventspils Brīvostas pārvalde.		
 Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv			RASĒJUMS: Sadalnes GS-2 shēma		
			FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.: 2016 - 05	STADIJA: BP
			MĒROGS: b/m	LAPU SKAITS: 12/30	LAPA: EL-2.10