

SIA „RelatedA”

Sergeja Eizenšteina iela 71-85, Rīga, LV-1079
Biroja un korespondences adrese: Brīvības iela 200C, Rīga, LV-1012
Tālr. 29405996, e-pasts: jurijs.cernikovs@inbox.lv
Reģistrācijas Nr. 40103571843. Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 11246

Pasūtītājs

“VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE”

reģ. Nr. 90000284085

Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601

Pasūtījuma numurs

Būvobjekta nosaukums
un adrese

Ražošanas ēkas jaunbūve
Ganību iela 103, Ventspils

Būvprojekta daļa

Ugunsdrošības pasākumu pārskats

Marka

UPP

Būvkomersanta atbildīgā
persona



Jurijs Čerņikovs

Būvprojekta daļas
vadītājs



Jurijs Čerņikovs

Arhīva reģistrācijas Nr.

Rīga - 2017.

- atsauce uz piemērojamo standartu, atbilstoši kura prasībām testēts ugunsdzēsības aparāts;
- ražotāja un piegādātāja nosaukums un adrese;
- ugunsdzēsības aparāta izgatavošanas gads.
 - o Veicot ugunsdzēsības aparātu ekspluatāciju aizliegts:
 - izmantot ugunsdzēsības aparātus saimnieciskām vai ražošanas vajadzībām;
 - pārkāpt ugunsdzēsības aparāta ražotāja ekspluatācijas noteikumus;
 - ekspluatēt bojātu ugunsdzēsības aparātu;
 - ekspluatēt ugunsdzēsības aparātu, kuram noteiktajā kārtībā nav veikta tehniskā apkope;
- veicot ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi, remontu vai uzpildi, samazināt ugunsdzēsības aparāta ražotāja noteiktos kvalitātes un darbības rādītājus.

Ja ražotājs nav noteicis ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes biežumu, ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi veic ne retāk kā reizi piecos gados.

Atsevišķās telpās, kurās var būt izvietotas sarežģītas elektroniskās iekārtas (piemēram, datoru u.tml. ierīces), tiek rekomendēts pielietot ogļskābes gāzes pārnēsājamus ugunsdzēsības aparātus tipa OA2 vai OA3, ievērojot ugunsdzēsības vielas minimālo svaru un šo ugunsdzēsības aparātu skaitu saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām.

Ūdens-putu ugunsdzēsības aparātus aizliegts izmantot ugunsgrēka dzēšanai elektroiekārtās, kas atrodas zem sprieguma.

Ugunsdrošības pasākumu pārskatu izstrādāja:

UPP daļas autore
dipl. inž.
LBS BSSI sertifikāts
Nr. 3-01453

Marina Belousa

UPP daļas vadītājs
dipl. inž.
LBS BSSI sertifikāti
Nr.20-7464, 20-7474

Jurijs Čerņikovs